



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2544 (Λ) 12. 10. 2017
ГР. БУРГАС

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ” №37

Относно: инвестиционно предложение „Монтаж на нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ пред поземлен имот с идентификатор 07079.820.104 по КК на гр. Бургас и захранване чрез разкъсване на съществуващ кабел НН от ТП „Детска градина“ до ТЕПО на ул. „Антон Иванов“ № 43; Кабел НН от нов КРШ до електромерно табло, монтирано на границата на поземлен имот с идентификатор 07079.820.118 /кв. Сарафово, ул. „Септемврийска” №50, УПИ I-27, кв. 19/ за захранване на обект в същия имот“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД, КЕЦ „БУРГАС-ЦЕНТЪР”

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. №ПД-2544/2017г. в РИОСВ-Бургас, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл.6а, т.2 от същата Наредба, Ви уведомяваме за следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ пред поземлен имот с идентификатор 07079.820.104 по КК на гр. Бургас и захранване чрез разкъсване на съществуващ кабел НН от ТП „Детска градина“ до ТЕПО на ул. „Антон Иванов“ № 43; Кабел НН от нов КРШ до електромерно табло, монтирано на границата на поземлен имот с идентификатор 07079.820.118 /кв. Сарафово, ул. „Септемврийска” №50, УПИ I-27, кв. 19/ за захранване на обект в същия имот“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с монтаж на нов КРШ пред поземлен имот с идентификатор 07079.820.104 по КК на гр. Бургас и захранване чрез разкъсване на съществуващ кабел НН от ТП „Детска градина“ до ТЕПО на ул. „Антон Иванов“ № 43; Кабел НН от нов КРШ до електромерно табло, монтирано на границата на поземлен имот с идентификатор 07079.820.118 /УПИ I-27, кв. 19/ за захранване на обект в същия имот. В УПИ I-27, кв. 19 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас ще се изгради ново ел. табло тип ТЕПО монтирано на външната фасада на жилищни сгради в УПИ I-27, кв. 19.

Кабелите се полагат в изкоп 0.4/0.8 m (D/W) непосредствено в земя под тротоарни настилки и се изтеглят в PVC тръби ф 160 mm, положени в изкоп 0.4/1.1 m (D/W) през пътната настилка. Не се предвижда използване на взрив.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от ЗООС и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр 108/2008г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици и защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че с инвестиционното предложение не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

