



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2842 (1) 15. 11. 2017
ГР. БУРГАС

ДО
„АТАНАС ПЛАМЕНОВ - 2014” ЕООД
Ж.К. „ИЗГРЕВ” БЛ. 139, ВХ. 1, ЕТ. 3, АП. 9
ГР. БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Реконструкция и изместване на дъждовен канал бетон ф800 L=12.45м, от нова ревизионна шахта, до включване в съществуващ покрит бетонов канал в УПИ I, кв.21В по плана на гр. Айтос, общ. Айтос” с възложител „АТАНАС ПЛАМЕНОВ - 2014” ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. №ПД-2842/2017г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл.6а, т.2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Реконструкция и изместване на дъждовен канал бетон ф800 L=12.45м, от нова ревизионна шахта, до включване в съществуващ покрит бетонов канал в УПИ I, кв.21В по плана на гр. Айтос, общ. Айтос”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се реконструкция на съществуващата дъждовна канализация така, че същата да се измести от УПИ II.

Изместването се осъществява в УПИ I, кв.21В по плана на гр. Айтос – общинска собственост, отреден за озеленяване. В мястото на прекъсване на съществуващата дъждовна канализация се предвижда изграждане на стоманобетонова шахта. Новата връзка със съществуващия покрит подземен канал се осъществява чрез глухо включване. Новопроектираният участък се изпълнява също от тръби Б ф800, с цел хидравличната проводимост на трасето да остане непроменена. Полагането на тръбите да става в изкоп с дълбочина $3.17 \div 3.30$ м, с вертикални откоси и укрепване по трасето. Тръбите се монтират върху уплътнена пясъчна подложка с дебелина 15см. Обратното засипване се предвижда на две фази: ръчно - с фракция, която не съдържа частици по-големи от 20мм, на височина 35см над теме тръба и уплътняване. Дозасипването до ниво настилка се извършва с фракция 0-40мм. След основното засипване, на около 30см под терена се поставят предупредителни ленти за обозначаване и предпазване на канализацията. Дължина на новия участък: L=12.45м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл.

93 от ЗООС и **не подлежат** на регламентирания с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко е разположена защитена зона BG 0000151 «Айтоска планина» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000151 «Айтоска планина» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

