



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3124(А) 12. 12. 2017
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

КЕЦ ПОМОРИЕ

ЧРЕЗ РАЙНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА - ПЪЛНОМОЩНИК

ГР. ПОМОРИЕ

Относно: инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ III-99, кв. 13, по плана на с. Габерово, общ. Поморие“ с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Поморие.

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3124/2017г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ III-99, кв. 13, по плана на с. Габерово, общ. Поморие“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е ново и е свързано със сключен Договор № 4230957/2017 г. за присъединяване обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа между „Електроразпределение Юг“ ЕАД и Смаил Камбер Адем. Предвижда се на границата на УПИ III-99, кв. 13, по плана на с. Габерово, общ. Поморие, да се монтира ново електромерно табло, тип ТЕПО 1ТЧ. От съществуващ стълб № 17 от ВМрНН, извод „3“, ТП „Габерово“, ще се положи нов кабел, тип NAY2Y-J 4x35 SM mm² до новото електромерно табло. Кабелът ще бъде положен в изкоп с размери 0,8/0,4 м. При пресичане на уличното платно, кабелът ще се изтегли в PVC тръба ф110, положена в изкоп 1,1/0,4 м. Дължината на кабелното трасе е 11 м.

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ III-99, кв. 13, по плана на с. Габерово, общ. Поморие“ **не е включено** в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005 г. с последващи изм.) и **не подлежи** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо разположена е защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно

въздействие върху защитена зона „Айтоска планина“. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

