



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3123^(А) 12. 12. 2017
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

КЕЦ ПОМОРИЕ

ЧРЕЗ РАЙНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА - ПЪЛНОМОЩНИК

ГР. ПОМОРИЕ

Относно: инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на жилищна сграда № 4 в УПИ XVI-247, кв. 28, по плана на с. Порой, общ. Поморие“ с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Поморие.

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3123/2017г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на жилищна сграда № 4 в УПИ XVI-247, кв. 28, по плана на с. Порой, общ. Поморие“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е ново и е свързано със сключен Договор № 4298003/2017 г. за присъединяване обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа между „Електроразпределение Юг“ ЕАД и Станка Вълкова Тодорова. На съществуващ помощен стълб, находящ се на границата на УПИ XIII-247, кв. 28, по плана на с. Порой, общ. Поморие, на мястото на съществуващо електромерно табло, тип 2МЧ, което ще се демонтира и ще се монтира ново електромерно табло, тип ТЕПО 4МЧ. В новото табло ще се монтира 1 бр. нов монофазен електромер и ще бъдат изместени 2 бр. монофазни електромера. Заземяването на новото електромерно табло ще се изпълни с поцинкован кол 63/63/6 мм, с дължина 1,5 м и поцинкована шина 40/4 мм, положена в изкоп 0,8/0,4 м.

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на жилищна сграда № 4 в УПИ XVI-247, кв. 28, по плана на с. Порой, общ. Поморие“ **не е включено** в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005 г. с последващи изм.) и **не подлежи** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо разположените са защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, одобрена с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.) и защитена зона BG 0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на министъра на

околната среда и водите (ДВ, бр. 69/28.08.2009 г.), изменена със Заповед № РД-76/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона „Айтоска планина“ и защитена зона „Емине“. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

