



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3221(1)
ГР. БУРГАС

22. 12. 2017

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
КЕЦ БУРГАС-ЦЕНТЪР
УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37
ГР. ПЛОВДИВ

Относно: инвестиционно предложение „Монтаж на кабел НН от кабелен разпределителен шкаф на ул. „Ивайло“ 75, гр. Бургас до електромерно табло, монтирано на границата на УПИ I-5375,5376, кв. 20 по плана на ж.к. „Възраждане“ /ПИ с идентификатор 07079.616.171 по КК/, ул. „Ивайло“ 69 за захранване на обект в същия имот“ с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Бургас-Център.

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3221/2017 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на кабел НН от кабелен разпределителен шкаф на ул. „Ивайло“ 75, гр. Бургас до електромерно табло, монтирано на границата на УПИ I-5375,5376, кв. 20 по плана на ж.к. „Възраждане“ /ПИ с идентификатор 07079.616.171 по КК/, ул. „Ивайло“ 69, за захранване на обект в същия имот“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е ново и е свързано със сключен Договор № 4247060/2017. за присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Предвижда се монтаж на ново електромерно табло тип ТЕПО на границата на УПИ I-5375, кв. 21 по плана на ж.к. „Възраждане“, ул. „Ивайло“ 69 /ПИ с идентификатор 07079.616.171 по КК/. Новото ТЕПО ще се захранва чрез новоположен кабел 1kV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф разположен на ул. „Ивайло“

Посочените по-горе дейности, свързани с инвестиционно предложение: „Монтаж на кабел НН от кабелен разпределителен шкаф на ул. „Ивайло“ 75, гр. Бургас до електромерно табло, монтирано на границата на УПИ I-5375,5376, кв. 20 по плана на ж.к. „Възраждане“ /ПИ с идентификатор 07079.616.171 по КК/, ул. „Ивайло“ 69 за захранване на обект в същия имот“, възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето на захранващия кабел не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо разположена е защитена зона BG00000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.) и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.).

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че трасето на захранващия кабел не засяга пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху горе цитираните най-близо разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

