



ИЗХ. № ПД-3361 (1) 10.01.2018
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

КЕЦ ПОМОРИЕ

ЧРЕЗ РАЙНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА-ПЪЛНОМОЩНИК

УЛ. „СОЛНА“ № 1

ГР. ПОМОРИЕ

Относно: инвестиционно предложение „Монтаж на външно ел. захранване към на комплекс от еднофамилни жилищни сгради „Виктория Лейкс Норт“, находящ в поземлен имот с идентификатор 57491.18.723 по КК на гр. Поморие, община Поморие“ с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Поморие.

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3361/2017 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на външно ел. захранване към на комплекс от еднофамилни жилищни сгради „Виктория Лейкс Норт“, находящ в поземлен имот с идентификатор 57491.18.723 по КК на гр. Поморие, община Поморие“ с възложител „Електроразпределение Юг“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е ново и е свързано със сключен Договор № 4300147/2017г. за присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Предвижда се монтаж на границата на поземлен имот с идентификатор 57491.18.723 по КК на гр. Поморие да се монтират два броя нови електромерни табла с място съответно за:

- ЕТ1 – 1 трифазен и 16 монофазни електромера;
- ЕТ2 – 14 монофазни електромера.

От ТНН на БКТП „Брокат 3“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 57491.18.627 по КК на гр. Поморие ще се положат 2бр. нови кабели до новите електромерни табла. Кабелите ще се положат в изкоп с размери: 0,8/0,4м. При пресичане поземлен имот с идентификатор 57491.18.687, кабелите ще се изтеглят в PVC тръби ф110, положени в изкоп 1,1/ 0,4м. Дължината на кабелното трасе е 195м. Не се предвижда използване на взрив.

Посочените по-горе дейности, свързани с инвестиционно предложение: „Монтаж на външно ел. захранване към на комплекс от еднофамилни жилищни сгради „Виктория Лейкс Норт“, находящ в поземлен имот с идентификатор 57491.18.723 по КК на гр. Поморие, Община Поморие“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето на захранващия кабел не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо разположена е защитена зона BG0002077 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед на Министъра на околната среда и водите № РД-530 от 26.05.2010 г. (ДВ бр. 49/2010 г.), изменена със Заповед на Министъра на околната среда и водите № РД-563 от 22.07.2014 г. (ДВ бр. 67/2014 г.).

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че трасето на захранващия кабел не засяга пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близо разположената защитена зона „Бакърлъка“. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

