



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-121(А) 2 9. 01. 2018
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС – ЮГ

УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ №37

ГР. ПЛОВДИВ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на БКТП 1x800kVA в УПИ VIII-333, масив 78, местност „Мокрия камък“; реконструкция на РУ 20kV на съществуващ ТП „Жилищен блок“ в УПИ XIV-222, кв.69; кабел 20kV от ТП „Жилищен блок“ в УПИ XIV-222, кв.69 до нов БКТП в УПИ VIII-333, масив 78, местност „Мокрия камък“; кабели НН от нов БКТП до ново електромерно табло пред УПИ VIII-333, масив 78, местност „Мокрия камък“, гр. Българово, Община Бургас“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС – ЮГ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-121/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на БКТП 1x800kVA в УПИ VIII-333, масив 78, местност „Мокрия камък“; реконструкция на РУ 20kV на съществуващ ТП „Жилищен блок“ в УПИ XIV-222, кв.69; кабел 20kV от ТП „Жилищен блок“ в УПИ XIV-222, кв.69 до нов БКТП в УПИ VIII-333, масив 78, местност „Мокрия камък“; кабели НН от нов БКТП до ново електромерно табло пред УПИ VIII-333, масив 78, местност „Мокрия камък“, гр. Българово, Община Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение /ИП/ предвижда следните дейности:

- изграждане на нов БКТП 20/0,4kV, 1x800kVA в УПИ VIII-333, масив 78, местност „Мокрия камък“, гр. Българово;
- реконструкция на РУ 20kV на съществуващ ТП „Жилищен блок“ в УПИ XIV-222, кв.69;
- кабел 20kV от ТП „Жилищен блок“ в УПИ XIV-222, кв.69 до нов БКТП в УПИ VIII-333, масив 78, местност „Мокрия камък“ – присъединяването на новия БКТП 20/0,4kV, 1x800kVA към ел. разпределителна мрежа ще се осъществи като от него до съществуващ ТП „Жилищен блок“ се изтегли нов кабел, положен в изкоп 0,9/0,4 и/или 1,1/0,4м;
- кабели НН от нов БКТП до ново електромерно табло пред УПИ VIII-333, масив 78, местност „Мокрия камък“, гр. Българово – за осигуряване на външно ел. захранване на обекта ще се монтира нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ пред УПИ VIII-333, масив 78. Новият КРШ ще се монтира на фундамент и ще се захрани с нов кабел, положен в изкоп 0,8/0,4м от новия БКТП. Предвижда се и монтаж на ново електромерно табло /ЕТ/ тип ТЕПО – 2ТЧ на фундамент до новия КРШ. Новото ЕТ ще се захрани радиално от новия КРШ с нов кабел тип NAY2Y 4x35mm², положен в изкоп 0,8/0,4м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на БКТП 1x800kVA в УПИ VIII-333, масив 78, местност „Мокрия камък“; реконструкция на РУ 20kV на съществуващ ТП „Жилищен блок“ в УПИ XIV-222, кв.69; кабел 20kV от ТП „Жилищен блок“ в УПИ XIV-222, кв.69 до нов БКТП в УПИ VIII-333, масив 78, местност „Мокрия камък“; кабели НН от нов БКТП до ново електромерно табло пред УПИ VIII-333, масив 78, местност „Мокрия камък“, гр. Българово, Община Бургас“ не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/ 27.09.2005г. с посл. изм. и доп.) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр.21/ 09.03.2007г.)

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето на кабела и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му не се предполага отрицателно въздействие върху по-горе описаната, най-близо разположена, защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

