



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-117(1) 31. 01. 2018  
ГР. БУРГАС

ДО  
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД  
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ” № 37

**Относно:** инвестиционно предложение „Изграждане на нова кабелна линия ниско напрежение от ТП „Цар Асен“ до електромерно табло, монтирано на границата на УПИ VI-189, кв. 179 и електромерно табло монтирано в партера на сграда в УПИ VI-189, кв. 179, гр. Айтос, община Айтос”, възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД, КЕЦ-КАРНОБАТ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. №ПД-117/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т.2 от същата Наредба, Ви уведомяваме за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на нова кабелна линия ниско напрежение от ТП „Цар Асен“ до електромерно табло, монтирано на границата на УПИ VI-189, кв. 179 и електромерно табло монтирано в партера на сграда в УПИ VI-189, кв. 179, гр. Айтос, община Айтос”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се да се изгради нова кабелна линия ниско напрежение от ТП „Цар Асен“ до електромерно табло, монтирано на границата на УПИ VI-189, кв.179 и електромерно табло монтирано в партера на сграда в УПИ VI-189, кв.179, гр. Айтос, община Айтос. Предвижда се новата кабелна линия ниско напрежение да е с дължина 235м и да се положи в изкоп с дълбочина 0,8м по съществуващите улици на населеното място. Новите електромерни табла ще са два броя - ЕТ №1 монтирано в партера на жилищната сграда и ЕТ №2 до източната фасада на сградата в УПИ VI-189, кв.179, монтирано върху конзола вкопана на дълбочина 0,6м от земната повърхност.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от ЗООС и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG 0000151 «Айтоска планина» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007г.).



Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000151 «Айтоска планина» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**

