



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-119⁽¹⁾ 31. 01. 2018
ГР. БУРГАС

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на БКТП 1x800kVA в УПИ XII-333, Кабел 20kV от БКТП в УПИ VIII-333 до нов БКТП в УПИ XII-333, Кабел НН от нов БКТП до ново електромерно табло пред БКТП в УПИ XII-333, масив 78, м. „Мокрия камък“, гр. Българово, община Бургас“, възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ-БУРГАС ЮГ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. №ПД-119/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т.2 от същата Наредба, Ви уведомяваме за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на БКТП 1x800kVA в УПИ XII-333, Кабел 20kV от БКТП в УПИ VIII-333 до нов БКТП в УПИ XII-333, Кабел НН от нов БКТП до ново електромерно табло пред БКТП в УПИ XII-333, масив 78, м. „Мокрия камък“, гр. Българово, община Бургас“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изграждане на Нов БКТП 20/0,4kV, 1x800kVA в УПИ XII-333, масив 78, м. „Мокрия камък“, земл. гр. Българово, общ. Бургас.

Кабел 20kV - Присъединяването на новия БКТП 20/0,4kV, 1x800kVA към ел.разпределителна мрежа 20 kV ще се осъществи, като от него до нов БКТП 20/0,4kV, 1x800kVA в УПИ VIII-333, изпълнен по отделен проект се изтегли нов кабел, положен в изкоп 0,9/0,4м и/или 1,1/0,4м.

Кабели НН - За осигуряване външното ел.захранване на обекта ще се монтира ново електромерно табло тип ТЕПО-1ТТЧ, монтирано на фундамент до новия трафопост. Новото електромерното табло ще бъде захранено радиално от ТНН на БКТП с нов кабел, положен в изкоп 0.8/0.4м. /оразмерен на база заявена мощност, допустим ток на натоварване и пад на напрежение.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от ЗООС и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е

разположена защитена зона BG 0000151 «Айтоска планина» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000151 «Айтоска планина» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

