



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-8(3) 08. 02. 2018
ГР. БУРГАС,

ДО
„TRANSCAGON“ АД
ПЗ „СЕВЕР“, РАЗТОВАРНА ГАРА „ВЛ. ПАВЛОВ“
ГР. БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Монтаж на газова инсталация за захранване на тръбни инфрачервени нагреватели и керамични изльчватели в цех «Вагони» - заваръчен участък в поземлен имот 07079.605.490, ПЗ „Север“, гр. Бургас, Община Бургас“, с възложител: „TRANSCAGON“ АД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-8/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на западните зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.ба, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на газова инсталация за захранване на тръбни инфрачервени нагреватели и керамични изльчватели в цех «Вагони» - заваръчен участък в поземлен имот 07079.605.490, ПЗ „Север“, гр. Бургас, Община Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда монтаж на газова инсталация за захранване на тръбни инфрачервени нагреватели и керамични изльчватели в цех «Вагони» - заваръчен участък в поземлен имот 07079.605.490, намиращ се в ПЗ „Север“, разтоварна гара „Владимир Павлов“, гр. Бургас. Захранването на газовата инсталация с природен газ ще се осъществява от отклонение с тръба Ø48,4x3,6мм от площадков газопровод Ø88,9x4,0мм с работно налягане 4,0 бар. Захранващият газопровод от стоманена безшевна тръба ще се монтира по покрива на цеха. Газорегулаторното табло (ГРТ) 4,0/1,0 бар ще се монтира на външната стена на цех „Вагони“. За предпазването на газовата арматура в ГРТ от лоши атмосферни условия и от намеса на външни лица, ГРТ-то ще се монтира в метална кутия, на която са предидени отвори за вентилация. На изхода на ГРТ 4,0/0,50 бар ще се монтират спирателен кран DN80 и ел.клапан Н.З. с ръчно възстановяване DN80. При случаи на авария (утечка на газ - за газова ност) в цех „Вагони“ отсекателния ел. клапан ще прекъсва подаването на газ в цеха. В този случай газовите уреди (инфрачервени тръбни нагреватели или керамични изльчватели) ще изключват поради липса на газ. Деблокирането на отсекателя ще става ръчно, чрез намесата на оператор, след като аварията бъде отстранена. Отоплението на цеха ще става с 49 броя инфрачервени тръбни нагреватели тип EURAD MSU 9H и 26 броя керамични изльчвателя тип EUCERAMIC INDUSTRY HIGH EFFICIENDGY 29/16, разпределени на трия клона. Отхода на газорегулаторното табло (ГРТ) 4,0/1,0 бар ще излиза колекторна тръба DN80, която ще укрепва по външната стена на цеха. От колекторния газопровод ще излизат трия отклонения с различни диаметри, които захранват отделните нагреватели в цеха. Захранващите колекторни газопроводи ще се укрепват посредством скоби на НILTI върху винкелни стойки за съществуващи колони. Захранването с природен газ на горелките на отделните изльчватели ще става с отклонения от тръба Ø21,3x3,2мм от съответната колекторна газова тръба. Пред горелката на отделните

тръбни нагреватели ще се монтира газозахранваща линия в зависимост от разположението на газовата тръба и нагревателя. Пред отделните двойки керамични излъчватели ще се монтира газозахранваща линия в зависимост от разположението на излъчвателите. Всяка газова линия ще се състои от спирателен кран DN15, филтър-стабилизатор DN15 и гъвкава връзка за газ. Продухването на газопроводите ще става посредством два броя спирателни крана R ½ " и продухваща свещ, монтирани на края на всяко отклонение (клон) за захранване на излъчвателите. Тръбата на продухващата свещ ще се извежда над покрива на сградата.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Монтаж на газова инсталация за захранване на тръбни инфрачервени нагреватели и керамични излъчватели в цех «Вагони» - заваръчен участък в поземлен имот 07079.605.490, ПЗ „Север“, гр. Бургас, Община Бургас“ не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.77/27.09.2005г. и доп. изм. и доп.) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът **не попада** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитени зони /Натура 2000 места/, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са BG0000273 «Бургаско езеро» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и BG0000273 «Бургаско езеро» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.102/2008г.)

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и харектара на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе, най-близо разположени, защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюони природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота няма пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото становище се отнася само за заявлението параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС

