



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-203 (1)

ГР. БУРГАС

09-02-2018

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПРИМОРСКО

ЧРЕЗ ДАНИЕЛА ЯНЕВА - ПЪЛНОМОЩНИК

УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на Кабелна линия 1kV, от ТНН на БКТП „Марина 3“ до Т мерене, за външно ел. захранване на „Вилна сграда за сезонно ползване № 64 и площадкови ВиК мрежи, в имот с идентификатор 67800.35.32, м. „Света Марина“, землище гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Приморско.

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-203/2018 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на Кабелна линия 1kV, от ТНН на БКТП „Марина 3“ до Т мерене, за външно ел. захранване на „Вилна сграда за сезонно ползване № 64 и площадкови ВиК мрежи, в имот с идентификатор 67800.35.32, м. „Света Марина“, землище гр. Созопол, общ. Созопол“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е ново и е свързано със сключен Договор № 4286068/2017 г. за присъединяване обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа между „Електроразпределение Юг“ ЕАД и „Феърплей Пропъртис“ АД СИЦ.

Предвижда се изграждане на кабелна линия 1 kV, от ТНН на БКТП „Марина 3“ до Т мерене, за външно ел. захранване на вилна сграда за сезонно ползване № 64 и площадкови ВиК мрежи, в ПИ 67800.35.32, м. „Света Марина“, землище гр. Созопол. Целта е монтиране на ново електромерно табло тип „ТЕПО“ за 3 бр. трифазни директни електромери и 16 бр. монофазни електромери монтирани на място предвидено в проекта за външни ел. инсталации, което ще бъде захранено от ТНН на БКТП „Марина 3“, с кабел 1 kV, тип NAY2Y 4x185mm². Кабелът ще се изпълни в изкоп с размери 0,8/0,4 м.

Инвестиционно предложение „Изграждане на кабелна линия 1kV, от ТНН на БКТП „Марина 3“ до Т мерене, за външно ел. захранване на „Вилна сграда за сезонно ползване № 64 и площадкови ВиК мрежи, в имот с идентификатор 67800.35.32, м. „Света Марина“, землище гр. Созопол, общ. Созопол“ не е включено в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005 г. с последващи изм.) и не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на

екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) BG 0002077 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 49/2010 г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че плана е допустим спрямо режима на дейностите в защитена зона BG 0002077 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ѝ.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона „Бакърлъка“. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

