



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-580(1) 22. 03. 2018
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД, КЕЦ-ПОМОРИЕ
ГР. ПОМОРИЕ, УЛ. „СОЛНА” № 1

Относно: инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на ваканционна жилищна сграда „Хармони сюитс 11“ с басейн, ограда и външни ВиК връзки в ПИ №51500.507.20 по КК на гр. Несебър, (УПИ V-319, кв. 4004 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“): Кабели ниско напрежение (3бр.) от ТНН на БКТП-нов в ПИ № 51500.507.19 по КК на гр. Несебър до три броя нови електромерни табла, тип ТЕПО, монтирани на фасадата на ваканционна жилищна сграда в ПИ № 51500.507.20 по КК на гр. Несебър, (УПИ V-319, кв. 4004 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“), общ. Несебър“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД, КЕЦ-ПОМОРИЕ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. №ПД-580/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл.6а, т.2 от същата Наредба, Ви уведомяваме за следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на ваканционна жилищна сграда „Хармони сюитс 11“ с басейн, ограда и външни ВиК връзки в ПИ №51500.507.20 по КК на гр. Несебър, (УПИ V-319, кв. 4004 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“): Кабели ниско напрежение (3бр.) от ТНН на БКТП-нов в ПИ № 51500.507.19 по КК на гр. Несебър до три броя нови електромерни табла, тип ТЕПО, монтирани на фасадата на ваканционна жилищна сграда в ПИ № 51500.507.20 по КК на гр. Несебър, (УПИ V-319, кв. 4004 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“), общ. Несебър“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

За осъществяване на външното ел. захранване на обекта на фасадата на сградата ще се монтира 3 бр. нови електромерни табла, всяко от които с възможност за монтаж на следната измервателна апаратура:

- ГРТ 1 – ТЕПО 38МЗТЧ – тридесет и осем монофазни, три трифазни електромери и превключвател на тарифите.

- ГРТ2 – ТЕПО 42МЧ – четиридесет и два монофазни електромери и превключвател на тарифите.

- ГРТ 3 – ТЕПО 32МЧ – тридесет и два монофазни електромери и превключвател на тарифите.

От ТНН-2 на БКТП-нов, който ще се изгради в ПИ № 51500.507.19 по КК на гр. Несебър, по друг проект, ще положат 3бр. нови кабели до новите електромерни табла.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Кабелите ще се положат в изкоп с размери: 0,8/ 0,4м. Дължината на кабелното трасе ще бъде е 170м .

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентирани с глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко е разположена границата на защитена зона BG00002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009г.), Изм. Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр. 10/2013г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG00002043 „Емине” за опазване на дивите птици. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомяваме, че с инвестиционното предложение **не се засяга** площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.


Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС

инж. Таня Манолова

Заповед № РД-7/16.01.2018 г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

