



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1002(4)
ГР. БУРГАС

27. 04. 2018

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС-ЮГ
ГР. БУРГАС, Ж.Р. „МЕДЕН РУДНИК“, М. КАПЧЕТО

Относно: инвестиционно предложение „Реконструкция на ВС "Център" /монтаж реактор 800kVAг, подмяна на табло НН и ТМ 250kVA/, 2 бр. кабели 20kV от съединителни муфи на извод "Орфей" до ВС "Център", УПИ-IX, кв.43, гр. Средец, общ. Средец", с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС-ЮГ


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. №ПД-1002/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл.6а, т.2 от същата Наредба, Ви уведомяваме за следното:

Инвестиционно предложение „Реконструкция на ВС "Център" /монтаж реактор 800kVAг, подмяна на табло НН и ТМ 250kVA/, 2 бр. кабели 20kV от съединителни муфи на извод "Орфей" до ВС "Център", УПИ-IX, кв.43, гр. Средец, общ. Средец", попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на ВС "Център" /монтаж реактор 800kVAг, подмяна на табло НН и ТМ 250kVA/, 2 бр. кабели 20kV от съединителни муфи на извод "Орфей" до ВС "Център", УПИ-IX, кв.43, гр. Средец

Съществуващата възлова станция „Център“, гр. Средец е монолитна, зидана тухлена сграда, с обособени помещения за РУ СН, РУ НН, ТрМ и телеуправление. За компенсиране на реактивна енергия на ИС "Грудово" във ВС "Средец", ще се монтира маслен шунтов реактор с мощност 800kVAг. Реакторът ще бъде разположен на мястото на съществуващия трансформатор. Нов трансформатор 250kVA ще бъде монтиран в съществуващото помещение на табло НН. За целта е необходимо преустройство на двете помещения /ТрМ и ТНН/. Съществуващите ГТ и РТ на табло НН ще бъдат подменени с ново табло НН, което ще бъде монтирано в съществуващото помещение НН и ще бъде захранено от трансформатора посредством демонтираните съществуващи кабели НН.

В РУ-СН във ВС „Средец“ има изградена осветителна инсталация. В двете помещения: на реактора и ТНН е предвидено да бъде изградена нова. Осветителните тела ще се монтират към стените на помещенията. Осветителната инсталация ще се изпълни с кабели СВТ 3x1.5mm², положени в PVC тръби. Предвидено е и аварийно осветление в РУ 20kV с осветително тяло с л.л. 1x8W с вграден собствен източник на захранване, монтирани над вратата на помещението за РУ.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Ще бъдат изтеглени 2 бр. кабели 20 кV от съединителни муфи на извод „Орфей“ до ВС „Център“, гр.Средец, положени в изкоп 0,9/0,4м и изтеглени в съществуващия кабелен колектор и кабелно стопанство на възлова станция „Център“. Новите кабели ще са тип NA2XS(F)2Y 3x/1x400мм²/ с дължина по 45м.

Така заявените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от ЗООС и **не подлежат** на регламентирани с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена границата на защитена зона BG 0000198 “Средецка река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG 0000198 “Средецка река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

