



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1029 (5)  
ГР. БУРГАС 12. 06. 2018

ДО

„ИНСТРОЙ МОТОРСПОРТ“ ЕООД

ГР. БУРГАС, УЛ. „ЮРИЙ ВЕНЕЛИН“ № 87, ВХ. 1, ЕТ. 4, АП. 8


Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод за захранване на ПИ № 07079.4.969 по КК на гр. Бургас, (УПИ IX-969), м. „ТЕЦ Лозово“, земл. гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител „ИНСТРОЙ МОТОРСПОРТ“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1029/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл.6а, т.2 от същата Наредба, Ви уведомяваме за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод за захранване на ПИ № 07079.4.969 по КК на гр. Бургас, (УПИ IX-969), м. „ТЕЦ Лозово“, земл. гр. Бургас, общ. Бургас“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1029/16.05.2017г. за инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, магазин за авточасти и кафене в УПИ IX-969, м. ТЕЦ Лозово, гр. Бургас“, с което е определил, че предложението не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури, както и на че не е необходимо извършване на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото инвестиционно предложение има за цел да осигури водоснабдяване за битово-питейни и противопожарни нужди на ПИ № 07079.4.969 по КК на гр. Бургас. Водовземането ще се реализира от съществуващ уличен водопровод, изграден от полиетиленови тръби, тип PEHD ф160, разположен пред „Автоцентър Ситроен Мотоексперт“. Трасето на новопроектирания водопровод ще започва от точката на водовземане пред „Автоцентър Ситроен Мотоексперт“, ще преминава по улица – локално платно успоредно на път III-9008 „Бургас - кв. „Долно Езерово“, на 1м от уличната регулация. При пресичане на ул. „Одрин“ /път III-9008/, трасето на водопровода ще преминава пътя чрез хоризонтален сондаж, като тръбите ще се положат в кожух от стоманени тръби ф325х7. В участъка по ул. „Одрин“ /път III-9008 от км 5+070 до км 5+176 дясно/, до достигане на УПИ IX-969, трасето ще бъде изградено извън платното на движение под съществуващия банкет на дълбочина 1.75м от пътното платно. От т.1 до т.11 с дължина L=190м, водопроводът ще бъде изграден с тръби полиетилен, с висока плътност PEHD SDR 17 DN 160х9.5. От т.т.11 до т.18, с дължина L=126.20м, водопроводът ще бъде изграден с



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет. 3, п.к. 388  
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



тръби полиетилен висока плътност тип PEHD SDR 17 DN 110. На отклонението да се монтира тротоарен спирателен кран ф100. Краят на участъка при т. 11 и т. 18 ще се затапи.

Предвижда се водопроводните тръби и фасонни части да се положат върху пясъчна подложка с дебелина 10см. След полагането на водопровода обратното засипване на изкопа ще се извърши на два етапа. При първия етап тръбата се засипва ръчно до 0.20м над кота теме тръба с фракция 0-20. Дозасипването се изпълнява с фракция 0-60.

Общата дължина на новопредвидения водопровод ще е 316м.

Дейностите, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от ЗОО) и **не подлежат** на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето на уличния водопровод **не попада** в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG0000273 "Бургаско езеро" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 "Бургаско езеро" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000273 "Бургаско езеро" за опазване на дивите птици и защитена зона BG0000273 "Бургаско езеро" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**

