



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1537(1) 20.06.2018
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

Относно: инвестиционно предложение „Изнасяне меренето на граница на собственост (ИМГС), изв. КРШ-6 от ТП „Ленко“, по ул. „Капче“, квартали №№ 85, 92 и 93, изв. КАПЧЕ, ТП „Хр. стоки“, по ул. „Капче“, квартали №№ 86, 87 и 90, изв. ОРТОТО, ТП „Хр. стоки“, по ул. „Ортото“ и ул. „Кооператор“, квартали №№ 87, 90 и 91, зона „Г“ на ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. №ПД-1537/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомяваме за следното:

Инвестиционно предложение „Изнасяне меренето на граница на собственост (ИМГС), изв. КРШ-6 от ТП „Ленко“, по ул. „Капче“, квартали №№ 85, 92 и 93, изв. КАПЧЕ, ТП „Хр. стоки“, по ул. „Капче“, квартали №№ 86, 87 и 90, изв. ОРТОТО, ТП „Хр. стоки“, по ул. „Ортото“ и ул. „Кооператор“, квартали №№ 87, 90 и 91, зона „Г“ на ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изнасяне на съществуващите електромери на клиентите извън имотите, като ще се монтират нови електромерни табла (ЕТ) на имотна граница на удобни места, така че да не затрудняват транспорта и движението на пешеходците и да не препятстват ползването на имотите и в близост до съществуващите стълбове от ВМрНН или до нови помощни стълбове от стъклонапълнен полиестер (ППС).

Абонатите, на които ще се извършва изнасяне на меренето /ИМГС/ в момента са захранени от съществуваща въздушна мрежа НН (ВМрНН) от ТП „Ленко“ и ТП „Хр. стоки“, като ВМрНН е изпълнена с медни проводници върху стоманобетонни стълбове и няма да се реконструира.

Съществуващите електромерни табла монтирани на стълбовете също ще се подменят с нови. Новите електромерни табла са тип ТЕПО(Б+), пластмасови с джоб т.е. готов фундамент. За захранване на таблата монтирани до имотни граници, ще се използват кабели 1kV, които ще се укрепят по съществуващите стълбове посредством неръждаема стоманена лента. Връзката между захранващите кабели и ВМрНН се осъществява посредством специализирани токови и отклонителни клеми, като след направа на разделката да се оформи кабелна глава за външен монтаж за защита от проникване на влага в кабела. За захранване на таблата монтирани до помощни пилони ще се използват усукани изолирани проводници,



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет. 3, п.к. 388
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



които ще се изтеглят въздушно от ВМрНН до помощните сълбове ППС, след което ще се изтеглят във вътрешността на пилоните и през отвор в основата им ще захрани електромерното табло.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение **не попадат** в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко е разположена защитена зона BG0000273 "Бургаско езеро" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 "Бургаско езеро" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.).



Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000273 "Бургаско езеро" за опазване на дивите птици и защитена зона BG0000273 "Бургаско езеро" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че с инвестиционното предложение **не се засяга** площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

