



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

изх. № ПД-1962(1) 03. 08. 2018
ГР. БУРГАС,

до
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ
ул. „ХРИСТО ДАНОВ“ №37
ГР. ПЛОВДИВ

Относно: инвестиционно предложение „Полагане на кабел ниско напрежение /КНН/ от съществуващ ТП „1“ до ново КРШ 1, с. Зайчар, Община Руен“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1962/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Полагане на кабел ниско напрежение /КНН/ от съществуващ ТП „1“ до ново КРШ 1, с. Зайчар, Община Руен“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда полагане на кабел ниско напрежение /КНН/ от съществуващ ТП „1“ до ново КРШ 1, с. Зайчар, Община Руен. За целта ще се монтира, на фундамент, нов кабелен разпределителен шкаф 1. Той ще се захрани радиално от съществуващ ТП 1 с. Зайчар. От ТНН до ТП 1 до новия КРШ ще се положи нов кабел в изкоп 0,8/0,4м и/или 1,1/0,6м. При пресичане на улични платна кабелът ще се изтегли в PVC тръба Ø160mm в изкоп 1,1/0,6м и бетонов кожух.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Полагане на кабел ниско напрежение /КНН/ от съществуващ ТП „1“ до ново КРШ 1, с. Зайчар, Община Руен“ не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г. с посл. изм. и доп.) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето на кабела не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000393 „Еокоридор Камчия – Емине“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №661/16.10.2007г. (ДВ, бр.85/2007г.)

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на трасето и харктера на инвестиционното предложение /линеен, подземен обект/, при реализацията му не се предполага отрицателно въздействие върху по-горе описаната, най-близо разположена, защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр.Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg www.riosvbs.com

