



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1969 (1) 06. 08. 2018
ГР. БУРГАС

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

УЛ. „СОЛНА“ №1

ГР. ПОМОРИЕ

Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване за жилищен комплекс за сезонно ползване със ЗОХ – сгради А, Б и В в поземлен имот № 11538.4.36 (УПИ IV-4036, кв. 30 по плана на КЗ между „Морски санаториум“ и гр. Свети Влас – юг, местност „Юрта под пътя“) по КК на гр. Свети Влас, община Несебър“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Поморие

Във връзка с внесената от Вас документация с Вх.№ ПД-1969/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС*, Ви уведомявам за следното:


Инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване за жилищен комплекс за сезонно ползване със ЗОХ – сгради А, Б и В в поземлен имот № 11538.4.36 (УПИ IV-4036, кв. 30 по плана на КЗ между „Морски санаториум“ и гр. Свети Влас – юг, местност „Юрта под пътя“) по КК на гр. Свети Влас, община Несебър“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с изграждане на външно ел. захранване за жилищен комплекс за сезонно ползване със ЗОХ – сгради А, Б и В в поземлен имот № 11538.4.36 (УПИ IV-4036, кв. 30 по плана на КЗ между „Морски санаториум“ и гр. Свети Влас – юг, местност „Юрта под пътя“) по КК на гр. Свети Влас, община Несебър.

Предвижда се изграждане на нов трафопост, тип БКТП 20/0,4 kV, 1x800 kVA в поземлен имот № 11538.4.36 по КК на гр. Свети Влас. Присъединяването на новия БКТП към ел. разпределителната мрежа 20 kV ще се осъществи като съществуващия кабел БКТП „Дриймвил 2“ – БКТП „Косар“ се разкъса и муфира с 20 бр. нови кабели, тип NA2XS(F)2Y 3x(1x185 мм²), които ще се положат до БКТП – нов.

Дължината на кабелното трасе ще бъде 4 м.

Инвестиционното предложение не е включено в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г., с изм.) и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или



Гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перушица“ № 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето, предвидено за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Най-близо е разположена защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г., ДВ.,бр.69/2009г. и Заповед No.РД-76 от 28.01.2013 г., ДВ., бр. 10/2013 за промяна на режима на дейностите.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в горепомената защитена зона. В тази връзка на основание **чл.2, ал.2** от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че площта няма характеристика на пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



Гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3, п.к. 388
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

