



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2169/1/ 03. 09. 2018
ГР. БУРГАС

ДО
"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД
ГР. ПЛОВДИВ
УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37

Относно: Инвестиционно предложение „Изтегляне на кабел 20kV от в/с Минерални бани в ПИ № 07079.701.68 до РУ СН на ТП „Банево 3“ в ПИ № 07079.705.4017 и ТП „ТКЗС Банево“ в ПИ № 07079.13.1493 по КК на гр.Бургас, общ. Бургас“, с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с Вх.№ ПД-2169/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС*, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изтегляне на кабел 20kV от в/с Минерални бани в ПИ № 07079.701.68 до РУ СН на ТП „Банево 3“ в ПИ № 07079.705.4017 и ТП „ТКЗС Банево“ в ПИ № 07079.13.1493 по КК на гр.Бургас, общ. Бургас“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда изтегляне на кабел 20kV от в/с Минерални бани в ПИ № 07079.701.68 до РУ СН на ТП „Банево 3“ в ПИ № 07079.705.4017 и ТП „ТКЗС Банево“ в ПИ № 07079.13.1493 по КК на гр.Бургас, общ. Бургас. Кабелната линия се въвежда в ТП „Банево 3“, в ТП „ТКЗС“ и във в/с „Минерални бани“ през съществуващи отвори и се присъединява към разпределителните уредби за 20 kV посредством кабелни глави 400 мм² за закрит монтаж.

Комуникационно-транспортния достъп до трасето се осъществява по съществуваща улична мрежа. След полагането на кабелите, замерването им и извършването на съответните монтажни работи, изкопите ще бъдат покрити и трамбовани през 30 см, а тротоарните настилки възстановени.

Кабелите се полагат и изтеглят:

- В PVC тръба ф160мм, положена чрез хоризонтален сондаж, под пътя Бургас – кв. „Банево“;
- в изкоп 0,4/0,8м (ш/д) непосредствено в земя под тротоарни настилки в границите на квартал „Банево“;



Гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перушица“ № 67, ет. 3, п.к. 388
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



- в изкоп 0,4/0,8м (ш/д) непосредствено в земята, успоредно на пътя кв. „Банево“ – гр. Бургас в трасе по одобрен ПУП от Община Бургас.
- в PVC тръба ф160мм, положена в бетонов кожух в изкоп 0,4/1,1(ш/д) при пресичане на улиците в кв. „Банево“;
- в PVC тръба ф160мм, положена пред имоти 07079.705.1257, 07079.705.2759, 07079.705.20

Инвестиционното предложение не е включено в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г., с изм.) и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Част от трасето, предвидено за реализация на настоящото инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона е BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



Гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3, п.к. 388
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

