



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2268 (1) 14. 09. 2018
ГР. БУРГАС,

ДО
ЮЗДЖАН ЮМЕР

ГР. АЙТОС

Относно: инвестиционно предложение „Кабелиране на част от трасето на ВЛ – НН извод №3 от ТП „Детски ясли“, гр. Айтос, Община Айтос“, с възложител: ЮЗДЖАН ЮМЕР

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2268/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелиране на част от трасето на ВЛ – НН извод №3 от ТП „Детски ясли“, гр. Айтос, Община Айтос“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда реконструкция на ВЛ НН, извод №3 от ТП „Детски ясли“ гр.Айтос, между съществуващите стоманобетонни стълбове №5 и №7. Стълб №6 ще отпадне и демонтира, както и съществуващото електромерно табло в основата му, измерващо консумацията в УПИ III-520, кв. 143. С оглед възстановяването на захранването на УПИ III-520, кв.143, срещу имота ще се монтира ново електромерно табло, в което ще се сложи съществуващия електромер на обекта. Таблото ще се монтира на стена, пред имота. Съществуващият кабел от отпадналия стълб №6 ще се муфира с новия положен кабел до съществуващия кабелен шкаф 3, монтиран до имот I-522. Новият кабел ще се положи в изкоп 0.8/0.4м. Възстановяването на захранването на ВЛ НН, извод №3 от ТП „Детски ясли“ ще се извърши като от съществуващ КРШ 3 до Стълб №7 се изтегли нов кабел, положен в изкоп 0.8/0.4м. Кабелът ще се укрепи към стълба и ще се защити механично посредством метален П-образен профил с дължина 3м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Кабелиране на част от трасето на ВЛ – НН извод №3 от ТП „Детски ясли“, гр. Айтос, Община Айтос“ **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 77/27.09.2005г. с посл. изм. и доп.) и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.



Имотът **не попада** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му не се предполага отрицателно въздействие върху по-горе описаната, най-близо разположена, защитена зона BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



гр.Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg www.riosvbs.com

