



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2370 (1) 26. 09. 2018
ГР. БУРГАС

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
КЕЦ БУРГАС - ЦЕНТЪР
УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37
ГР. ПЛОВДИВ

Относно: инвестиционно предложение „Кабел НН от ТНН на ТП „Бриз“ в поземлен имот с идентификатор 07079.610.307 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло тип ТЕПО 1ТЧ+ТТ на границата на обект в сграда с идентификатор 07079.610.307.5.3 по КК на гр. Бургас/монтирано откъм ул. „Иларион Макариополски“/ за захранване на обект в същия имот“ с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Бургас - Център.

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2370/2018 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Кабел НН от ТНН на ТП „Бриз“ в поземлен имот с идентификатор 07079.610.307 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло тип ТЕПО 1ТЧ+ТТ на границата на обект в сграда с идентификатор 07079.610.307.5.3 по КК на гр. Бургас/монтирано откъм ул. „Иларион Макариополски“/ за захранване на обект в същия имот“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда външно ел. захранване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.610.307.5.3 по КК на гр. Бургас. Монтира се ново електромерно табло тип ТЕПО 1ТЧ+ТТ на границата на обект в сграда с идентификатор 07079.610.307.5.3. Електромерното табло се захранва с нов кабел 1кV, тип NAY2Y-J 4x185mm² от ТНН на ТП „Бриз“ - гр. Бургас. Новото електромерно табло се заземява по БДС.

Предоставената мощност в мястото на присъединяване - Рпред.=38 kW.

Трасето на кабелите преминава през следните имоти:

- 07079.601.307- за Административна делова сграда;
- 07079.610.403- ул. „Иларион Макариополски“ за второстепенна улица.

Комуникационно-транспортния достъп до трасето ще се осъществява по съществуваща улична мрежа. След полагането на кабелите, замерването им и извършването на съответните монтажни работи, изкопите ще бъдат покрити и трамбовани през 30 см, а тротоарните настилки възстановени.

Кабелите се полага и изтеглят:

- в изкоп 0,4/0,8м (ш/д) непосредствено в земя под тротоарни настилки на ул. „Иларион Макариополски“;

- изтегля в предпазна PVC тръба Ф110мм в изкоп 0,4/0,7 (ш/д) при пресичане на паркинг на ул. „Иларион Макариополски“.

Не предвижда използване на взрив.



гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3, п.к. 388
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентирани с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето на охранявания кабел не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо разположена е защитена зона BG00000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.) и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.).

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че трасето на охранявания кабел не засяга пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху горе цитираните най-близо разположената защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ Бургас за промените.

ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС

инж. Таня Манолова

Заповед № РД-112/07.08.2018 г.



гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

