



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2369 (1)  
ГР. БУРГАС

28. 09. 2018

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

КЕЦ БУРГАС - ЦЕНТЪР

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на кабелна линия 20kV от съединителни муфи пред поземлен имот с идентификатор 07079.615.153 по КК на гр. Бургас за ТП „Шейново“ до ТП „МВР“ в поземлен имот с идентификатор 07079.615.188 по КК на гр. Бургас“ с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Бургас - Център.

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2369/2018 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, Ви уведомявам за следното:


Инвестиционно предложение „Изграждане на кабелна линия 20kV от съединителни муфи пред поземлен имот с идентификатор 07079.615.153 по КК на гр. Бургас за ТП „Шейново“ до ТП „МВР“ в поземлен имот с идентификатор 07079.615.188 по КК на гр. Бургас“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изтегляне на кабелна линия 20kV от съединителни муфи пред поземлен имот с идентификатор 07079.615.153 за ТП „Шейново“ до ТП „МВР“ в поземлен имот с идентификатор 07079.615.188 по КК на гр. Бургас. От кръстовището на ул. „Шейново“ / ул. „Любен Каравелов“ до СМ пред поземлен имот с идентификатор 07079.615.188 кабелът ще се положи в общо трасе с кабел 20kV ТП „МВР“ - ТП „Възрожденец“ /обект на друг проект/. СМР в частта на общо трасе са включени в количествената сметка на кабел 20 kV ТП „МВР“ - ТП „Възрожденец“. Трасето на кабелът ще преминава през следните поземлени имоти с идентификатори по КК на гр. Бургас:

- 07079.615.187 – ул. „Шейново“ - за второстепенна улица;
- 07079.615.155 – ул. „Пробуда“ - за второстепенна улица;
- 07079.615.191 – ул. „Л. Каравелов“ - за второстепенна улица.

Кабелът ще се положи и изтегли в изкоп с размери: 0,4/0,9 м., непосредствено в земя под тротоарна настилка. При пресичане на уличното платно ще се изтегли в PVC тръба  $\Phi$ 160мм, положена в бетонов кожух в изкоп с размери 0,6/1,1 м. Не се предвижда използване на взрив.

Посочените по-горе дейности, свързани с инвестиционно предложение: „Изграждане на кабелна линия 20kV от съединителни муфи пред поземлен имот с идентификатор 07079.615.153 по КК на гр. Бургас за ТП „Шейново“ до ТП „МВР“ в поземлен имот с идентификатор 07079.615.188 по КК на гр. Бургас не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.



гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перушица“ № 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



Трасето на захранващия кабел не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо разположена е защитена зона BG00000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.) и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.).

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че трасето на захранващия кабел не засяга пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху горе цитираните най-близо разположената защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.


*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ Бургас за промените.*

ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС

инж. Тания Манолова

Заповед № РД-112/07.08.2018 г.



гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перушица“ № 67, ет. 3, п.к. 388.

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

