



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2717(1) 30. 10. 2018
ГР. БУРГАС

ДО
„АТАНАС ПЛАМЕНОВ – 2014” ЕООД
ГР. БУРГАС, Ж.К. „ИЗГРЕВ”, БЛ. 139, ВХ. 1, ЕТ. 3, АП. 9

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод Ø90 от съществуващ уличен водопровод ПЕВП Ø90 за водоснабдяване на УПИ II, кв. 21В по плана на гр. Айтос, община Айтос”, с възложител „АТАНАС ПЛАМЕНОВ – 2014” ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. №ПД-2717/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомяваме за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод Ø90 от съществуващ уличен водопровод ПЕВП Ø90 за водоснабдяване на УПИ II, кв. 21В по плана на гр. Айтос, община Айтос”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № 2804(3)/06.12.2017г. за инвестиционно предложение „Изграждане на супермаркет в УПИ II, кв. 21В по плана на гр. Айтос, община Айтос”, с възложител „АТАНАС ПЛАМЕНОВ – 2014” ЕООД, с което е определил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с изграждане на уличен водопровод Ø90 от съществуващ уличен водопровод ПЕВП Ø90 за водоснабдяване на УПИ II, кв. 21В по плана на гр. Айтос, община Айтос. Трасето на водопровода ще бъде с дължина 66,46 м. По трасето не е предвидено изграждане на пожарен хидрант. Предвижда се водопроводните тръби и фасонни части да се положат в изкоп с дълбочина от 1,60 м, върху пясъчна подложка с дебелина 10 см. Непосредствено върху водопровода ще се полага детекторна лента с медни проводници.

Дейностите, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от ЗООС и не



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет. 3, п.к. 388
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Разглежданото трасе на водопровод в гр. Айтос не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко е разположена границата на защитена зона BG0000119 „Трите братя” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000119 „Трите братя” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перуница” 67, ет. 3, п.к. 388
Тел. (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

