



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2580(А)
ГР. БУРГАС, 31. 10. 2018

ДО
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
УЛ. „ЕДЕЛВАЙС“ №10
ГР. НЕСЕБЪР

На Ваш изх. №Н2-УТ-6447/2018г.

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на котелно към Професионална гимназия по туризъм „Иван Вазов“, захранвано от бутилкова група с компресиран природен газ, в УПИ I-общ., кв. 4801 (ПИ с идентификатор 51500.506.492 по КК на гр. Несебър) по плана на к.к.„Слънчев бряг – Запад“, гр. Несебър, Община Несебър, със следните подобекти: Газово стопанство и външно газоснабдяване и Вътрешна газова инсталация”, с възложител: ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2580/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на котелно към Професионална гимназия по туризъм /ПГТ/„Иван Вазов“, захранвано от бутилкова група с компресиран природен газ, в УПИ I-общ., кв. 4801 (ПИ с идентификатор 51500.506.492 по КК на гр. Несебър) по плана на к.к.„Слънчев бряг – Запад“, гр. Несебър, Община Несебър, със следните подобекти: Газово стопанство и външно газоснабдяване и Вътрешна газова инсталация” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на котелно към ПГТ„Иван Вазов“, захранвано от бутилкова група с компресиран природен газ, в УПИ I-общ., кв. 4801 (ПИ с идентификатор 51500.506.492 по КК на гр. Несебър) по плана на к.к.„Слънчев бряг – Запад“, гр. Несебър, Община Несебър, със следните подобекти: Газово стопанство и външно газоснабдяване и Вътрешна газова инсталация. Котелното ще бъде захранвано от бутилкова група с компресиран природен газ, обслужващо сградата на учебното заведение и ще се разположи североизточно от него. Като подобект се предвижда изграждането на газово стопанство, състоящо се от две трейлърни бутилкови групи за компресиран метан и газорегулаторно замерно табло (ГРЗТ), захранващ газопровод с $P_{раб.} = 100 \text{ mbar}$ от ГРЗТ до табло сграда. Газовото стопанство за компресиран природен газ ще се състои от две трейлърни бутилкови групи (работна и резервна) за компресиран метан с вместимост 2800 Nm^3 (всяка), газорегулаторен и замерен пункт (ГРЗП), редуциращ налягането от бутилковите групи от 200 bar до 100 mbar . Трейлърните бутилкови

групи за компресиран метан ще се разположат на бетонова площадка. Съоръженията на ГРЗП се монтират в метален заключваем проветряем шкаф с габаритни размери 600 x 400 x 800 mm. Достигайки до сградата подземният площадков газопровод ще излиза въздушно, като се полага в обсадна тръба, чрез преход преминава в медна тръба Ø 35x1.5 и като се укрепва по фасадата на сградата, посредством скоби на HILTI, влиза в металния вентилируем шкаф, със заключваеми врати.

Подобекта за вътрешното газоснабдяване обхваща вътрешната газова инсталация в котелното помещение. В металния шкаф на газопровода е предвиден монтаж последователно на спирателен кран DN40 и електроклапан за газ DN40, нормално затворен. След металния шкаф газопровода от медна тръба Ø 35x1.5 минава външно по фасадата на сградата и на височина +1.20 m от кота г.п., влиза в сградата и се движи на тази височина до газовия отоплителен уред. За редуциране на налягането на газа от 100 mbar във вътрешната газовата инсталация до работно налягане на газовия отоплителен уред 30 mbar, пред него ще се монтира стабилизатор на налягането. В новопроектираното котелно, ще се монтира газов отоплителен уред, кондензен тип 98kW, който се захранва с природен газ от стабилизатора на налягане посредством гъвкава връзка за газ, като е предвиден спирателен кран пред котела.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на котелно към ППГ „Иван Вазов“, захранвано от бутилкова група с компресиран природен газ, в УПИ I-общ., кв. 4801 (ПИ с идентификатор 51500.506.492 по КК на гр. Несебър) по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, гр. Несебър, Община Несебър, със следните подобекти: Газово стопанство и външно газоснабдяване и Вътрешна газова инсталация” не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, както и че при реализирането му не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в гореописаните защитени зони; не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове; не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете по трасето, както и че възможните шумови и антропогенни въздействия, при строителството на обекта, са временни, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота няма пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.


Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

РИОСВ – Бургас, обръща внимание:

1. В етапа на строителството е необходимо да се предприемат мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 за норми на допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (Наредба № 1/2005 г.);
2. Височината на изпускащото устройство на газовия отоплителен уред с мощност 98 kW, намиращ се в котелното помещение да бъде съобразена с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредба № 1/2005 г.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



гр.Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

