



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2714 - (1) 07.11.2018  
ГР. БУРГАС

ДО  
ХАДЖЕР ИЛИЯЗОВА  
ГР. АЙТОС

Относно: инвестиционно предложение „Кабелиране на част от трасето на ВЛ-НН извод №2 от ТП „Република“, гр. Айтос, община Айтос“, с възложител ХАДЖЕР ИЛИЯЗОВА

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2714/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл.6а, т.2 от същата Наредба, Ви уведомяваме за следното:

Инвестиционно предложение „Кабелиране на част от трасето на ВЛ-НН извод № 2 от ТП „Република“, гр. Айтос, община Айтос“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение ще се реализира в кв. 165 по плана на гр. Айтос. Предвижда се изместване на енергиен обект, част от трасето на ВЛ 0,4 kV, извод № 2 от ТП „Република“, гр. Айтос. Съществуващата въздушна мрежа ниско напрежение ще бъде демонтирана между стълб №1 и №2. До стълб №1 в сервитута на съществуващата въздушна линия ниско напрежение извод №2 от ТП „Република“, ще се монтира кабелен разпределителен шкаф (КРШ). Съществуващият захранващ кабел 1 kV тип САВТ 3x150+95 кв.мм на извод №2 ще послужи за захранване на КРШ. От КРШ до стълб №1 ще се положи кабел тип NAY2Y4x95 кв.мм. За заземяване на КРШ ще се използват поцинковани заземителни колове 63/63/6 мм с дължина 1500 мм. Ще се предвиди и връзка между заземлението и нулевата шина на таблото. Предвижда се да бъде подменен съществуващ стълб № 2 тип НВ 125 с нов стълб тип КЦ 590. Между КРШ и стълб №2, извод 2, ТП „Република“ ще се изгради нова кабелна линия със силов кабел 1 kV, тип NAY2Y 4x185 кв.мм. За захранване на уличното осветление ще се положи кабел 1 kV тип NYU 2x10 кв.мм. За захранването на съществуващото ЕТ на стълб №1, в изкопа между КРШ и стълб № 1 ще се положи кабел 1 kV, тип NYU-J 4x10 кв.мм. Захранването на ЕТ до стълб № 2 ще бъде съществуващия кабел 1 kV. Полагането на кабелната линия по тротоари и терени на регулирани имоти ще стане в изкоп с размери 0,8/0,4 м. При пресичане на пътно платно, кабелите ще се изтеглят в защитна PVC тръба, положена в изкоп и защитена с бетонов кожух.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет. 3, п.к. 388  
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Квартал 165 по плана на гр. Айтос, в който ще се реализира описаното инвестиционно предложение **не попада** в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко е разположена границата на защитена зона BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.).

Предвид горесъобщеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС**

инж. Таня Манолова

Заповед № РД-112/07.08.2018



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

