



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

изх. № ПД-1894 ~{3} 19. 11. 2018
ГР. БУРГАС,

ДО
ГЕОРГИ ЯНЕВ
СТРАТИ ЯНЕВ

ГР. БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод за захранаване на жилищна сграда в УПИ IX-223, кв. 16, с. Твърдица, Община Бургас”, с възложители: ГЕОРГИ ЯНЕВ и СТРАТИ ЯНЕВ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1894/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткото *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод за захранаване на жилищна сграда в УПИ IX-223, кв.16, с.Твърдица, Община Бургас” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

За имота, Директора на РИОСВ – Бургас е издал Писмо с изх. № ПД-1894 от 03.08.2018 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на двуетажна жилищна сграда, находяща се в УПИ IX-223, кв.16 /ПИ 72151.501.371 по КК/, кв. Твърдица, гр. Бургас”, с възложители: Георги Тодоров Янев и Страти Тодоров Янев, което не попада в рамките на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Настоящото инвестиционното предложение предвижда изграждане на уличен водопровод за жилищна сграда, находяща се в УПИ IX-223, кв.16, с.Твърдица, Община Бургас.

Новоизграденият водопровод е предвиден с ПЕВП тръби PE 100 с диаметър DN90 и се явява продължение на проектен водопровод ПЕВП ф90 PN10 и ще се реализира под второстепенна улица от уличната мрежа в строителните граници на с.Твърдица. Тръбите ще са за налягане PN 10атм., SDR17. Трасето на водопровода ще е с дължина L=80,50м и ще захранва 1 имот. Новите тръби ще се положат на 1,50м от бъдещ тротоар на улицата на дълбочина 1,70м от кота настилка.

Новоизграденият водопровод ще се захрани от проектен водопровод ПЕВП ф90 PN 10. На местата на чупките по трасето на водопровода са предвидени бетонови опорни

блокове. След водовземането от одобрения уличен водопровод на кръстовището ще се монтира СК DN80.

Изкопните работи с дълбочина не повече от 1,70м ще се извършват машинно с багер и ръчно. Изкопаните земни маси ще се съхраняват в близост до строителната площадка и не се налага тяхното изнасяне, като същите ще се ползват за обратен насип.

Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са: BG0000271 „Мандра – Подъ“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №802/04.12.2007г. (ДВ, бр.107/2007г.) и BG0000271 „Мандра – Подъ“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.23/2012г.)


Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ IX-223, кв.16 /идентичен с ПИ 72151.501.371 по КК/ по плана на с. Твърдица, Община Бургас“ не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.77/27.09.2005г. с посл. изм. и доп.) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му не се предполага отрицателно въздействие върху по-горе описаните, най-близо разположени, защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ



гр.Бургас, ул. „Перуница“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg www.riosvbs.com

