



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2836 – (1) 28. 11. 2018
ГР. БУРГАС

ДО
„ВАНЯ ТРАПС“ ООД
ГР. КАРНОБАТ
УЛ. „МОСКВА“ № 163
ОБЩ. КАРНОБАТ

Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на модулна станция за дизелово гориво в УПИ XII, кв. 11 по плана на Производствена зона Север, гр. Карнобат, община Карнобат”, с възложител: „Ваня Транс” ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с Вх.№ ПД-2836/2017г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС*, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на модулна станция за дизелово гориво в УПИ XII, кв. 11 по плана на Производствена зона Север, гр. Карнобат, община Карнобат”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Настоящото инвестиционно предложение предвижда дейности, свързани с изграждане на модулна станция за дизелово гориво в УПИ XII, кв. 11 по плана на Производствена зона Север, гр. Карнобат, община Карнобат. Модулната станция ще се състои от една колонка и един пистолет за зареждане. Горивото ще се съхранява в резервоар от 20 куб.м., който ще бъде монтиран надземно.

За изграждане на площадката ще се извършат изкопни дейности, полагане на фундамент и бетон. На обектът ще работят 2 човека.

Модулната станция ще бъде монтирана на площ от 35 кв.м.

Водоснабдяването на имота ще се осъществи от уличен водопровод.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на модулна станция за дизелово гориво в УПИ XII, кв. 11 по плана на Производствена зона Север, гр. Карнобат, община Карнобат”, с възложител: „Ваня Транс” ООД не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение, не



Гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перушица“ № 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: riosvbs@unaecsbg

www.riosvbs.com



попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко е разположена защитена зона BG0000196 "Река Мочурица" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна от Екологичната мрежа Natura 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, приета с Решение на МС №122/2.03.2007 г. (ДВ., бр.21/2007г.) и Решение №811/16.11.2010г. за изменение и допълнение на списъци на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

РИОСВ-Бургас обръща внимание на следното:

- Към датата на изготвяне на настоящото становище, за пречистване на отпадъчните води от канализационната мрежа на гр. Карнобат няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и те се заустват, посредством съществуващ канализационен колектор, в р. Мочурица, без пречистване и без разрешително, изискващо се съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите. Във връзка с горното, отвеждането и включването на отпадъчните води от инвестиционното предложение в канализационната мрежа на гр. Карнобат противоречи на чл. 125 от Закона за водите и е неприемлив. Включването на нови количество отпадъчни води в канализационната мрежа на населеното място, в т.ч. от инвестиционното предложение може да се извърши след изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ за гр. Карнобат.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



Гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перушица“ № 67, ет. 3, п.к. 388
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

