



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас

Решение № БС – 115 – ЕО/.....19.05.2023г.

За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл.85, ал. 4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.37, ал. 3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от НУРИЕОПП с Вх. № ПД-2120(12)/16.01.2023 г., допълнителна информация от 14.02.2023 г. и от 24.04.2023 г., както и получени становища от Регионална здравна инспекция - Бургас (РЗИ-Бургас) с изх. № 10-35-5/03.05.2023 г. и от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) с изх. № 05-10-869(А3)/02.12.2022 г. и изх. № № 05-10-869(А5)/21.12.2022 г.

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка за: „ПУП-ПЗ за ПИ № 16064.9.242, по КККР на с. Горица, местност „Каниева чешма“, община Поморие, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала и ПУП-ПП за трасе на кабел 20 kV за захранване на нов трафопост в същия имот“, прилагането на който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

Възложител: „НИКОЛ 2007“ ЕООД

Характеристика на плана:


С представената информация се предвижда изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 16064.9.242, по КККР на с. Горица, местност „Каниева чешма“, община Поморие, с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) и ПУП-ПП за трасе на кабел 20 kV за захранване на нов трафопост в същия имот.

Съгласно скица № 15-693743/23.06.2022 г., издадена от СГКК – гр. Бургас, ПИ № 16064.9.242, по КККР на с. Горица, местност „Каниева чешма“, община Поморие с площ 4035 кв. м. е с ТП на територията „Земеделска“ и НТП: „нива“, категория на земята: 8.

С проекта на ПУП-ПЗ се предвижда отреждане на ПИ № 16064.9.242, по КККР на с. Горица, местност „Каниева чешма“, община Поморие „За производство на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници“ и установяване на показатели за застрояване за устройствена зона „ПП“ – Предимно производствена, както следва: Н макс до 2 ет. (до 8 м), Пл. макс до 80%, Кинт. макс до 1.5, Озел. мин. 20%, свободно застрояване.

След отреждането, в имота се предвижда изграждане на ФЕЦ с мощност до 400 kW, енергията от която ще се отдава към електропреносната мрежа, както и нов трафопост 20/0.4 kV, тип БКТП с възможност за монтаж на една трафомашина до 400 kVA. ФЕЦ ще се състои от 940 панела, всеки с мощност от 550 W, монтирани върху предварително изградена наземна метална носеща конструкция, групирани в стрингове и 7 бр. трифазни инвертори. Връзката между панелите и инверторите ще се осъществява посредством соларен кабел със сечение 10 мм², положен в изкоп с дълбочина 70 см.

За присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа е разработен парцеларен план за трасе на кабел 20 kV с дължина 930 м, съгласно становище за съгласуване на задание за ПУП с изх. № 25928/04.05.2022 г. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Трасето започва от монтиран на фасадата на съществуващ трафопост ТП „Горица 2“ разединител



открит монтаж в с. Горица, община Поморие, минава на изток подземно по улица в селото, пресича ПИ 16064.90.73 – общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП: „пасище“, ПИ 16064.90.76 – общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 16064.90.74 – общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“, продължава на изток в южната част на ПИ 16064.90.75 – общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“, пресича въздушно ПИ 16064.90.70 – общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП: „дере“ и продължава подземно на изток през ПИ 16064.9.194 – общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 16064.9.329 – общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“, минава на юг през ПИ 16064.90.89 – общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и достига до нов БКТП в ПИ № 16064.9.242. От двете страни на кабелната линия се обособяват сервитутни зони, съответно: отстраната на имотните граници – 0.60 м, от страна на пътя – 1.50 м.

Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), предложеният ПУП-ПЗ и ПП попадат в обхвата на т.9.1 „Подробни устройствени планове“ в т.ч. „планове за застрояване“ от Приложение 2 на НУРИЕОПП и подлежи на преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка.

ПИ с идентификатор 16064.9.242 по КKKP на с. Горица, м. „Каниева чешма“, общ. Поморие и трасето на кабел 20 kV не попадат в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко (на 1,63 км) е разположена защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 17/26.02.2021 г.).

Планът попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване на защитените зони, която съгласно чл.37, ал. 3 от Закона за биологичното разнообразие се извършва чрез процедурата по екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.

МОТИВИ:

1. ПУП-ПЗ се изготвя за ПИ № 16064.9.242, по КKKP на с. Горица, местност „Каниева чешма“, община Поморие, с цел промяна предназначението на земеделската земя за изграждане на фотоволтаична електроцентра в имота.

2. С Решение по т. 3 от Протокол № 17/27.07.2022 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията при община Поморие е допуснато изработването на проект на ПУП-ПЗ за ПИ № 16064.9.242, по КKKP на с. Горица, местност „Каниева чешма“, община Поморие и електро схеми към ПУП.

3. Съгласно съгласувателно писмо с изх. № 25926/04.05.2022 г. от „Електроразпределение Юг“ ЕАД, точката на присъединяване на ФЕЦ със заявена мощност от 400 kW е е разединител за открит монтаж, монтиран на фасадата на ТП „Горица 2“ ТП/БКТП, извод ВС Горица, ВС Оризаре, КЛ/ВЛ Александрово, п/ст Каблешково. За целта е изготвен парцеларен план.

4. Трасето на новопроектираният кабел 20 kV преминава подземно през земеделски имоти, пресича въздушно дере (също земеделски имот) и достига до ПИ с идентификатор 16064.9.242 по КKKP на с. Горица, местност „Каниева чешма“, община Поморие в който ще се разположи БКТП за предвидената ФЕЦ.

5. Съгласно становище от БДЧР с изх. № 05-10-869(А3)/02.12.2022 г., предложеният проект на ПУП-ПЗ и ПП са допустими спрямо ИУРБ и ПУРН 2016-2021 г. на „Черноморски район“, при предвиждане и изпълнение на конкретни мерки за защита от вредното въздействие на водите и изпълнение на определени условия, заложиени в становището.

6. С инвестиционния проект не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди, чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води и/или от подземни води. Вода за противопожарни нужди ще бъде осигурена с водоноска, разположена на подходящо място в имота.

7. При осъществяване на инвестиционното предложение не се очаква формиране на отпадъчни води, тъй като на територията на ФЕЦ няма да има обслужващ персонал.

8. Реализирането на проекта няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че бъдат спазени нормативните изисквания и мерки, посочени в раздели I, II и III от становище на БДЧР с изх. № 05-10-869(А3)/02.12.2022 г. и не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

9. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху защитените територии и биологичното разнообразие в района на плана, извън видовете и местообитанията предмет на опазване в най-близо разположената ЗЗ „Айтоска планина“ BG0000151 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна поради следните мотиви:

- ПИ с идентификатор 16064.9.242 по КККР на с. Горица, м. Каниева чешма и трасето на кабел 20 kV представляват земеделски земи, разположени извън защитена зона и защитена територия, поради което не се очакват значителни негативни въздействия върху консервационно значими видове и местообитания;
- Най-близо разположената ЗТ – ЗМ „Находище на блатно кокиче в м. Чаирите“ е на повече от 1,2 км от терена на плана. Характерът на дейността не предполага значително негативно въздействие върху защитената територия.

10. На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, съгласно която планът няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, видовете и популациите им, предмет на опазване в защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина“, поради следните мотиви:

- Планът в разглеждания обхват не попада в защитени зони от мрежата Натура 2000, отстои на 1,63 км от най-близо разположената защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина“. Предвид това, няма вероятност от пряко унищожаване или увреждане на местообитания на видове в рамките на най-близо разположената защитена зона, включени в предмета ѝ на опазване, както и не се очакват преки негативни въздействия върху структурата, функциите и природозащитните цели на зоната.
- Предвид отстоянието от границите на защитени зони няма вероятност от фрагментация и/или отнемане на площи заети с естествени природни местообитания, опазвани в най-близо разположената (на 1,63 км) защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“.
- Предвид местоположението на площта и характера на плана и предложението, няма вероятност от съществено изменение на нивата на шум и безпокойство, които да доведат до намаляване на числеността или промяна на състава на видовете, опазвани в най-близо разположената защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
- Усвояването на площта за фотоволтаична централа не би било непреодолима пречка за придвижване и обмяна на генетичен материал за видовете, предмет на опазване на най-близо разположената защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

- Не се очаква одобряването на плана и реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху природните местообитания, популациите на видове и техните местообитания, опазвани в границите на защитените зони, в резултат на настоящия план, спрямо одобрени до момента инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

11. Не се очаква създаване на екологични проблеми, както и замърсяване или дискомфорт на околната среда от реализацията на плана и произхождащото от него инвестиционно предложение.

12. При изграждането на ФЕЦ, всички очаквани емисии на замърсители ще са в рамките на нормативните изисквания. Няма да има значими източници на емисии във въздуха при експлоатация на обекта. Шумовите характеристики на района ще са в рамките на допустимите. Третирането на отпадъците ще става в съответствие със Закона за управление на отпадъците.

13. Реализирането на плана не е свързано с трансгранично въздействие върху околната среда.

14. Съгласно становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-35-5/03.05.2023 г., в представената документация се съдържа информация по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с които е преценено, че не се очаква здравен риск при осъществяване на плана.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се спазва условието, заложено в становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-35-5/03.05.2023 г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на настоящото решение.

2. Да се спазват условията, мерките и ограниченията, заложи в становище на БДЧР с изх. № 05-10-869(АЗ)/02.12.2022 г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на настоящото решение.

Настоящото решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на плана/ програмата, или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.

Съгласно чл. 88, ал. 6 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответният план.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му, по реда на чл.133 от Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и/или съответния Административен съд.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-

