



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ :

05. 04. 2024

ПАВЕЛ МАРИНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед РД-37/21.03.2024 г. на Директора на РИОСВ гр. Бургас, във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2024 г., на **22.03.2024 г.** е извършена комплексна проверка на предприятие за преработка на риба, стопанисвано от СД „Динг – Павлови и Сие“ гр. Бургас.

Проверени компоненти и фактори:

- атмосферен въздух;
- химични вещества;
- води.

Цел на проверката:


1. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове;
2. Изпълнение изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси;
3. Изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове.

Проверени инсталации и дейности:

Производствено хале и хладилни камери

Констатации от проверката:

Предприятието представлява складова база за замразяване и съхранение на риба. Основната дейност на дружеството е улов на черноморска риба и преработката ѝ. Преработката се състои в измиване във вана със студена вода, шоково замразяване, пакетиране



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



на замразената риба и експедицията ѝ в търговската мрежа. В складовата база не се извършва мариноване на риба.

Атмосферен въздух

За замразяване на риба и рибни продукти на обекта са налични 12 броя хладилни камери, един брой фло-тунел с четири броя хладилни компресори и един брой спираловиден тунел с два компресора. Всички хладилни системи са заредени и работят с флуорсъдържащ парников газ (ФПГ) R404 А.

В началото на 2024 година на обекта е монтирана и пусната в експлоатация нова хладилна камера, работеща с ФПГ R449 А в количество 10 кг.

В момента на проверката не се представят досиета на хладилните системи. По данни на присъствалия на проверката технолог те се съхраняват от лицето, извършващо сервизното обслужване.

Външните тела на хладилните системи са етикетирани.

Опасни химични вещества

В складовата база не се извършва мариноване на риба. На територия на площадката не се използват химични вещества.

Води

От дейността на обекта се формират производствени отпадъчни води (от измиване на суровината, производствените съдове и производствените помещения) и битово-фекални отпадъчни води (от два броя санитарни възела на площадката).

Формираните отпадъчни води се отвеждат чрез площадковата канализационна мрежа и се включват в канализационната система на гр.Бургас, експлоатирана от „Водоснабдяване и канализация“ЕАД гр.Бургас. За удостоверяване на включването на отпадъчните води от обекта в селищната канализационна система при проверката е представена последната издадена фактура от „Водоснабдяване и канализация“ЕАД гр.Бургас на СД „Динг – Павлови и Сие“ за заплатени услуги: вода, канал и пречистване.

При извършения оглед на площадката не е констатирано преливане на отпадъчни води и замърсяване на прилежащи терени и/или нерегламентирано заустване на отпадъчни води.

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

По време на проверката в обекта е направено следното предписание със срок и отговорник за изпълнението му:

Да се представят в РИОСВ – Бургас копия на досиета на всяка хладилна система, с отразени в тях резултати от извършени проверки за наличие на течове. Да се приложи копие на сертификат на лицето, извършило проверките.

Срок: 29.03.2024 г.

Отговорник: Управител

Заклучения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

По време на проверката на обекта е направено предписание с посочен срок за изпълнение и отговорник. Предписанието е изпълнено в срок.