



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

25. 04. 2019

ИЗХ. № ПД-1097 -11/
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС
Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“, М-СТ. „КАПЧЕТО“
ГР. БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение: „Изграждане на кабелно трасе 1 kV от съществуващ КРШ, находящ се пред ПИ с ид. № 47202.501.916 до ново електромерно табло, ситуирано между ПИ с ид. № 47202.501.921 и ПИ с ид. № 47202.501.1523, кв. 7 с. Маринка, общ. Бургас“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД.


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1097/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на кабелно трасе 1 kV от съществуващ КРШ, находящ се пред ПИ с ид. № 47202.501.916 до ново електромерно табло, ситуирано между ПИ с ид. № 47202.501.921 и ПИ с ид. № 47202.501.1523, кв. 7 с. Маринка, общ. Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда монтаж на ново електромерно табло, ситуирано на улична регулация между ПИ с ид. № 47202.501.921 и ПИ с ид. № 47202.501.1523, кв. 7 с. Маринка, общ. Бургас, което ще се захрани с ново кабелно трасе 1kV, от съществуващ КРШ пред ПИ с ид. № 47202.501.916, кв. 7 с. Маринка, общ. Бургас. Новото кабелно трасе ще бъде положено в изкоп с размери: 0,8/0,4м., непосредствено в земя под тротоарна настилка. При пресичане на подходи, кабелът ще бъде изтеглен в предварително положени PVC тръби.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.77/27.09.2005г. и доп. изм. и доп.) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето предвидено за реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони /Натура 2000 места/, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №802/04.12.2007 г. (ДВ, бр.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com





107/2007 г.) и защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/2012 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр 23/2012 г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе, най-близко разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosybs@unacs.bg
www.riosybs.com

