



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1112 - [1] 02.05.2019
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

Относно: Инвестиционно предложение: „Вътрешно преустройство на ТП „Морска“ 20/0,4 кV, ситуиран в ПИ с ид. № 07079.611.290 от 2х630 кVА в 3х800 кVА и изграждане на кабелно трасе ниско напрежение от ТП „Морска“ 20/0,4 кV в ПИ с ид. № 07079.611.290 до СМ за кабелни разпределителни шкафове на бул. „Демокрация“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1112/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Вътрешно преустройство на ТП „Морска“ 20/0,4 кV, ситуиран в ПИ с ид. № 07079.611.290 от 2х630 кVА в 3х800 кVА и изграждане на кабелно трасе ниско напрежение от ТП „Морска“ 20/0,4 кV в ПИ с ид. № 07079.611.290 до СМ за кабелни разпределителни шкафове на бул. „Демокрация“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.


Инвестиционното предложение предвижда вътрешно преустройство на съществуващ трафопост ТП „Морска“ и изтегляне и полагане на нови кабели ниско напрежение от ТНН на ТП „Морска“ до съединителни муфи по ул. „Булаир“ и бул. „Демокрация“ за захранване на съществуващи кабелни разпределителни шкафове.

Трасето на кабелите минава през имоти:

- 07079.611.290 - ул. „Д-р Нидер“ - за второстепенна улица;
- 07079.618.9 - ул. „Булаир“ - за първостепенна улица;
- 07079.618.8 - бул. „Демокрация“ - за първостепенна улица.

Комуникационно-транспортния достъп до бъдещото трасе ще се осъществи по съществуваща улична мрежа. След полагането на кабелите, замерването им и извършването на съответните монтажни работи, изкопите ще бъдат покрити и трамбовани през 30см, а тротоарните настилки възстановени.

Кабелните трасета ще се положат и изтеглят в изкопи с размери: 0,55/0,8 м и 0,4/0,8 м, непосредствено в земя под тротоарни настилки, а при пресичане на уличните платна в PVC тръби ф110мм, положени в изкоп 0,45/1,1(ш/д) при пресичане на ул. „Цар Симеон“ и в PVC тръби



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



ф110мм, изпълнени с хоризонтален сондаж при пресичане на ул. „Цар Симеон“ и ул. „Булаир“. Не предвижда използване на взрив.

Дейностите, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.77/27.09.2005г. и доп. изм. и доп.) и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето, предвидено за реализация на разглежданото инвестиционно предложение **не попада** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитени зони /Натура 2000 места/, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона **BG0000273 “Бургаско езеро”** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и защитена зона **BG0000273 “Бургаско езеро”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе, най-близо разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомяваме, че **площта няма характеристика на пясъчни дюни.** Уведомяваме Ви, че цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС
инж. Тания Манолова
Заповед № РД-112/07.08.2018 г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

