



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1483 -11
ГР. БУРГАС,

07. 06. 2019

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ №1

ГР. БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Кабел НН от нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/, монтиран пред ул. «Морски изгрев» №11 пред ПИ с идентификатор 07079.820.686 до нови електромерни табла, монтирани в ПИ с идентификатор 07079.820.1452 /УПИ XIV-1452, кв.70/, кв. Сарафово, гр. Бургас, Община Бургас за захранване на обект в същия имот”, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1483/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел НН от нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/, монтиран пред ул. «Морски изгрев» №11 пред ПИ с идентификатор 07079.820.686 до нови електромерни табла, монтирани в ПИ с идентификатор 07079.820.1452 /УПИ XIV-1452, кв.70/, кв. Сарафово, гр. Бургас, Община Бургас за захранване на обект в същия имот” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение изтегляне на кабел НН от нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/, монтиран пред ул. «Морски изгрев» №11 пред ПИ с идентификатор 07079.820.686 до нови електромерни табла, монтирани в ПИ с идентификатор 07079.820.1452 /УПИ XIV-1452, кв.70, ул. „Марски изгрев“ № 7-9/, кв. Сарафово, гр. Бургас, Община Бургас за захранване на обект в същия имот. Кабелът ще се положи в изкоп 0,4/0,8м. За обекта е издадено Разрешение за строеж № И-55/02.10.2018г. от Община Бургас.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Кабел НН от нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/, монтиран пред ул. «Морски изгрев» №11 пред ПИ с идентификатор 07079.820.686 до нови електромерни табла, монтирани в ПИ с идентификатор 07079.820.1452 /УПИ XIV-1452, кв.70/, кв. Сарафово, гр. Бургас, Община Бургас за захранване на обект в същия имот” **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.77/27.09.2005г. и доп. изм. и доп.) и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на

защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са BG0000270 «Атанасовско езеро» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и BG0000270 «Атанасовско езеро» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-839/17.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.108/2008г.)


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела и характера на инвестиционното предложение, както и че при реализирането му не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в гореописаните най-близо разположени защитени зони; не се предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове; не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, както и че възможните шумови и антропогенни въздействия, при строителството на обекта, са временни, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочените по-горе защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето на кабела **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

