



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

изх. № ПД-603  
ГР. БУРГАС,

{ 3 }  
7. 07. 2019

ДО  
ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА

ГР. БУРГАС

**Относно:** инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод и улична битова канализация за УПИ XIX, XXVIII, XXIX м.39 (от о.т.99 до о.т.100 и в УПИ XXX-39 за инфраструктура - улица), местност „Нанелика“, землище кв. „Банево“, гр.Бургас, община Бургас“, с възложител: ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-603/2//2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод и улична битова канализация за УПИ XIX, XXVIII, XXIX м.39 (от о.т.99 до о.т.100 и в УПИ XXX-39 за инфраструктура - улица), местност „Нанелика“, землище кв. „Банево“, гр.Бургас, община Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-603/1/ от 20.03.2019г. за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда – къща за гости в ГИ с идентификатор 07079.13.1088 (УПИ XXIX-39, масив 39) по КК на град Бургас, Община Бургас“, с възложител: Десислава Николова, с което е определил, че дейностите, свързани с горецитираното ИП не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр. 77/27.09.2005/ и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (оценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на уличен водопровод ПЕВП ø90 L=81,66м от проектен уличен водопровод ПЕВП ø90, PN 10 до УПИ XIX, XXVIII, XXIX масив 39 и улична битова канализация PVC ø315 L=71,65м от проектна улична канализация до УПИ XIX, XXVIII, XXIX м.39, масив 39, местност „Нанелика“, землище кв. Банево, гр.Бургас, Община Бургас. В началото на новия водопровод ще се монтира спирателен кран ø80 с охранителна гарнитура за пътно платно. На 17м от началото на новия водопровод ще се монтира пожарен хидрант ПХ 70/80. Уличната канализация ще бъде с тръби PVC ø315. Тя ще се заусти в проектна ревизионна шахта от проектна улична битова канализация.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод и улична битова канализация за УПИ XIX, XXVIII, XXIX м.39 (от о.т.99 до о.т.100 и в УПИ XXX-39 за инфраструктура - улица), местност „Нанелика“, землище кв. „Банево“, гр.Бургас, община Бургас“ не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Трасетата на водопровода и канализацията не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие BG0000151 «Айтоска планина» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ, бр.21/2007г.) Към днешна дата няма издадена заповед за обявяване на защитената зона с регламентиран забранителен режим.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG 0000151 «Айтоска планина» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на **компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

