



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1824 - 1/ 17. 07. 2019
ГР. БУРГАС,

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ
УЛ. „АЛЕКСИ НЕЙЧЕВ“ № 12
ГР. КАРНОБАТ

Относно: Инвестиционно предложение: „Монтаж на кабелна линия 1 kV от съществуваща разпределителна касета РК2, ситуирана пред УПИ XIV, кв. 77 до нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ), пред УПИ I, кв. 77А, монтаж на кабелна линия 1 kV от новия КРШ пред УПИ I, кв. 77А до ново електромерно табло пред УПИ III-13, масив 180, землище на гр. Айтос и монтаж на кабелна линия 1 kV от нов КРШ пред УПИ I, кв. 77А до ново електромерно табло в УПИ VII, кв. 77А, гр. Айтос, община Айтос”, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1824/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на кабелна линия 1 kV от съществуваща разпределителна касета РК2, ситуирана пред УПИ XIV, кв. 77 до нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ), пред УПИ I, кв. 77А, монтаж на кабелна линия 1 kV от новия КРШ пред УПИ I, кв. 77А до ново електромерно табло пред УПИ III-13, масив 180, землище на гр. Айтос и монтаж на кабелна линия 1 kV от нов КРШ пред УПИ I, кв. 77А до ново електромерно табло в УПИ VII, кв. 77А, гр. Айтос, община Айтос” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда монтаж на кабелен разпределителен шкаф (КРШ) пред УПИ I, кв. 77, гр. Айтос, община Айтос, захранено чрез кабелна линия 1 kV от съществуваща разпределителна касета РК2, ситуирана пред УПИ XIV, кв.77, гр. Айтос, община Айтос.

Ще се изградят и две кабелни линии 1 kV от новия КРШ до електромерно табло пред УПИ III-13, масив 180, землище Айтос и кабелна линия 1 kV от новия КРШ до електромерно табло в УПИ VII, кв.77 А, гр.Айтос. Двете кабелни линии ще осигурят електрозахранване на обект „Работилница за автоуслуги“ в УПИ III-13, масив 180, землище Айтос и на „Сграда“ в УПИ VII, кв.77А, гр.Айтос.


За монтажа на кабелните трасета ще е необходимо направата на изкоп с дълбочина 0,8/0,4м., по тротоари и 1,1/0,6м., при пресичане на уличните платна. Трасето ще е с дължина 175 метра.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентирани с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Трасето **не попада** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитени зони /Натура 2000 места/, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона **BG0000119 „Грите братя“** за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе, най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

