



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1829
ГР. БУРГАС,

17. 07. 2019

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ
УЛ. „АЛЕКСИ НЕЙЧЕВ“ №12
ГР. КАРНОБАТ

Относно: инвестиционно предложение „Разкъсване на кабелна линия 1kV от ТП „Дядо Стойно“, монтаж на нов КРЩ пред УПИ V-471, кв.151, нова кабелна линия 1kV от мястото на разкъсване до нов КРЩ, ново електромерно табло в УПИ X-510, кв.150 и нова кабелна линия 1kV от ново електромерно табло до нов КРЩ, гр. Айтос, Община Айтос“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1829/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Разкъсване на кабелна линия 1kV от ТП „Дядо Стойно“, монтаж на нов КРЩ пред УПИ V-471, кв.151, нова кабелна линия 1kV от мястото на разкъсване до нов КРЩ, ново електромерно табло в УПИ X-510, кв.150 и нова кабелна линия 1kV от ново електромерно табло до нов КРЩ, гр. Айтос, Община Айтос“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда разкъсване на съществуваща кабелна линия 1kV от ТП „Дядо Стойно“, монтаж на нов КРЩ пред УПИ V-471, кв.151, нова кабелна линия 1kV от мястото на разкъсване до нов КРЩ, ново електромерно табло в УПИ X-510, кв.150 и нова кабелна линия 1kV от ново електромерно табло до нов КРЩ. Целта на ИП е електрозахранване на нов обект „Жилищна сграда с търговска част“ в УПИ X-510, кв.150 по плана на гр. Айтос. Кабелът ще се положи в изкоп с дълбочина 0,8м в тротоари и 1,1м при пресичането на улици по трасе с обща дължина 15м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните


местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

