



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1828 - (1) 17. 07. 2019
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ

УЛ. „АЛЕКСИ НЕЙЧЕВ“ №12

ГР. КАРНОБАТ

Относно: инвестиционно предложение „Монтаж на ново метално табло трансформатор /МТТ/ в имот 17909.60.23 в землището на с. Грозден и полагане на кабел 20кV от стълб №54 на ВЛ 20кV „Грозден“ до новото МТТ; ново електромерно табло, монтирано на фасадата на новото МТТ и полагане на кабел 1кV от табло НН на новото МТТ до новото електромерно табло (ЕТ) в имота“, с възложител: „ЕЛЕКТРОАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1828/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.ба, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на ново метално табло трансформатор /МТТ/ в имот 17909.60.23 в землището на с. Грозден и полагане на кабел 20кV от стълб №54 на ВЛ 20кV „Грозден“ до новото МТТ; ново електромерно табло, монтирано на фасадата на новото МТТ и полагане на кабел 1кV от табло НН на новото МТТ до новото електромерно табло (ЕТ) в имота“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда монтаж на ново метално табло трансформатор /МТТ/ 20/0,4кV, 100 кVA в имот с идентификатор 17909.60.23 в землището на с. Грозден и полагане на кабел 20кV от стълб №54 на ВЛ 20кV „Грозден“ до новото МТТ. Ново електромерно табло ще се монтира на фасадата на новото МТТ и ще се захрани с кабел 1кV от табло НН на новото МТТ до новото електромерно табло (ЕТ) в имота. Кабелът ще се положи в изкоп с размери 0,8/0,4м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентирани с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето на кабела не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на


природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.), изм. с РМС №811/ 16.11.2010г. /ДВ, бр.96/2010г./

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

