



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1925

ГР. БУРГАС,

07. 08. 2019

ДО

„ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ГРУП“ ООД

УЛ. „ОДРИН“ №15

ГР. БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Разширение на съществуваща газоснабдителна станция за пълнене на бутилки и автоцистерни с газ пропан – бутан в ПИ 17974.45.330, гр. Средец, Община Средец“, с възложител: „ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ГРУП“ ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1925/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Разширение на съществуваща газоснабдителна станция за пълнене на бутилки и автоцистерни с газ пропан – бутан в ПИ 17974.45.330, гр. Средец, Община Средец“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ – Бургас с писмо изх. № 3119/13.05.2013г. е определил, че инвестиционно предложение: „Изграждане на газоснабдителна станция (ГСС) за пълнене на битови бутилки с пропан / бутан в поземлен имот № 000330, местност „Долапски баир“, землище на с. Средец, Община Средец“, с възложител „ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ГРУП“ ООД не попада в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда разширение на съществуваща газоснабдителна станция за пълнене на бутилки и автоцистерни с газ пропан – бутан с обем на резервоара $V=10\text{m}^3$ в ПИ 17974.45.330, гр. Средец, Община Средец. За съществуващата в имота газонапълнителна станция има издадено Разрешение за ползване СТ-05-1045/2014г. С разширението се предвижда монтирането на противопожарно разстояние на още един надземен резервоар за пропан бутан с обем $V=50\text{m}^3$. Ще се използва съществуващия помпен възел и необходимата измервателна и контролна апаратура. Технологичните тръбопроводи, свързващи новия газов резервоар с автоталивно-изливното устройство и пункта за пълнене ще са от метални тръби на заварка, монтирани на метални конзоли над терена. Разширението на ГСС ще се загради с мрежеста ограда с минимална височина 2,5м. За района на разширената ГСС ще се предвиди охранно осветление и гръмозащита, заземление. Запазват се директните външни съобщителни връзки.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Разширение на съществуваща газоснабдителна станция за пълнене на

бутилки и автоцистерни с газ пропан – бутан в ПИ 17974.45.330, гр. Средец, Община Средец“ **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.77/27.09.2005г. с посл. изм. и доп.) и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Имотът **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000198 „Средецка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ,бр.21/09.03.2007г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, както и че не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в гореописаната най-близо разположена защитена зона, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА РЕГИОНАЛЕН
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

