



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-180

ГР. БУРГАС,

(2) 07. 08. 2019

ДО

„ЕМИЛИО ИНВЕСТ“ ЕООД

УЛ. „МОСКВА“ №46

ГР. КАРНОБАТ

**Относно:** план „ПУП-Парцеларен план за трасе на подземен тръбопровод за отпадни води от поземлен имот №000082 до точка на заустване в поземлен имот №000083, местност „До гарата“, землище село Черноград, община Айтос“ с възложител: „ЕМИЛИО ИНВЕСТ“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-180/2/2019г. в РИОСВ-Бургас, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

„ПУП-Парцеларен план за трасе на подземен тръбопровод за отпадни води от поземлен имот №000082 до точка на заустване в поземлен имот №000083, местност „До гарата“, землище село Черноград, община Айтос“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изработване на ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен тръбопровод за отпадни води от поземлен имот № 000082 до точка на заустване в поземлен имот № 000083, местност „До гарата“, землище село Черноград, община Айтос. Целта е изграждането на канализация с дължина  $L=270\text{м}$  / $\varnothing 300$ , която да отвежда отпадните води от поземлен имот № 000082, местност „До гарата“, землище с. Черноград, до точката на заустване в поземлен имот № 000083 (с НТП: отводнителен канал). С Решение № 690/2019г. Общински съвет – Айтос дава предварително съгласие за заустване на пречистени отпадъчни води в ПИ 000083.

В имота е изграден Пункт за изваряване на ракия, който е съгласуван от Директора на РИОСВ – Бургас с Писмо изх. № ПД-180(1)/07.02.2019г.

Възложителят предвижда монтирането на Локална биологична пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) с капацитет  $Q_d=1 - 12 \text{ m}^3/\text{ден}$  в поземлен имот № 000082, в която да се изливат отпадъчните води от тоалетни, бани, кухня и промишлени отпадъчни води от производствения процес. В този случай отпадъчните води се пречистват на място. Ще бъде изграден отвеждащ колектор, с начало от ЛПСОВ в ПИ №000082 и заустване в съществуващ открит канал. Новопроектираният колектор ще се изгради от ЛПСОВ до РШ2 в ПИ № 000082, от РШ2 до РШ6 паралелно на общинския път, от РШ6 пресича общинския път и се зауства в съществуващия открит канал. По трасето на отвеждащ колектор са предвидени 6 броя ревизионни шахти  $\varnothing 1000$ .

Изграждането на новопроектирания канал да започне от мястото на заустване в посока към РИП №1 и ЛПСОВ.

Предвид наличните данни Ви уведомяваме, че така предложеният план не очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда.


Имотът и трасето на канализацията **не попадат** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, като и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.), изм. с РМС №811/ 16.11.2010г. /ДВ, бр.96/2010г./

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на плана, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

