



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2339 (1) 17. 09. 2019
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

УЛ. „СОЛНА“ № 1

ГР. ПОМОРИЕ

Относно: Инвестиционно предложение: „Външно ел. захранване на Комплексна автоснабдителна станция, обслужваща сграда със ЗОХ, КТП, паркинг – първи етап, склад и офиси, ръчни автомобили, паркинг за ТИР – втори етап в поземлен имот № 51500.53.30 по КК а гр. Несебър, БКТП 20/0,4 kV, 1x400 kVA в поземлен имот № 51500.53.30 по КК на гр. Несебър, Кабели 20 kV; Кабел НН”, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2339/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на Комплексна автоснабдителна станция, обслужваща сграда със ЗОХ, КТП, паркинг – първи етап, склад и офиси, ръчни автомобили, паркинг за ТИР – втори етап в поземлен имот № 51500.53.30 по КК а гр. Несебър, БКТП 20/0,4 kV, 1x400 kVA в поземлен имот № 51500.53.30 по КК на гр. Несебър, Кабели 20 kV; Кабел НН” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.


Инвестиционното предложение е свързано изграждане на външно ел. захранване на Комплексна автоснабдителна станция, обслужваща сграда със ЗОХ, КТП, паркинг – първи етап, склад и офиси, ръчни автомобили, паркинг за ТИР – втори етап в поземлен имот № 51500.53.30 по КК а гр. Несебър. В поземлен имот № 51500.53.30 по КК на гр. Несебър ще се изгради нов трафопост, тип БКТП 20/0,4 kV, 1x400 kVA. Присъединяването на новия БКТП към ел. разпределителната мрежа 20 kV ще се осъществи, като съществуващия кабел 20 kV БКТ „Лоцман” – БКТП „КПС 13” се разкъса, кабелът от БКТП „Лоцман” се подведе в новия БКТП и се положи 1 бр. нов кабел тип NA2XS(F) 2Y 3x(1x185 mm²), който ще се муфира със съществуващия в посока към БКТП „КПС 13”. За осъществяване на външното ел. захранване на обекта до фасадата на БКТП-нов в поземлен имот № 51500.53.30 по КК на гр. Несебър ще се монтира ново електромерно табло, тип ТЕПО 1Т+ТТ. От ТНН на БКТП – нов ще се положи нов кабел, тип NAY2Y – J 4x95 SM mm² до новото електромерно табло. Кабелите 20 kV ще се положат в изкоп 0,9/0,4 м, а кабелът НН ще се положи в изкоп 0,8/0,4 м. Дължина на кабелното трасе 20 kV – ще бъде 7 м. Дължина на кабелното трасе НН – ще бъде също 7 м.

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и кабелните трасета **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG00002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, смятам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че **разглежданата площ няма характеристика на пясъчни дюни.** Уведомяваме Ви, че настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

