



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2362(9)

ГР. БУРГАС, 18. 09. 2019

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

Относно: Инвестиционно предложение: „Изграждане на кабелно трасе НН от ТНН на ТП „572“ в ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас до електромерни табла, монтирани в имот с идентификатор 07079.501.442, (УПИ VI-45, кв. 27), за захранване на сграда със смесено предназначение в същия имот“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2362/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на кабелно трасе НН от ТНН на ТП „572“ в ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас до електромерни табла, монтирани в имот с идентификатор 07079.501.442, (УПИ VI-45, кв. 27), за захранване на сграда със смесено предназначение в същия имот“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.


Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелно трасе НН от ТНН на ТП „572“ в ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас до електромерни табла, монтирани в УПИ VI-45, кв. 27, гр. Бургас, за захранване на сграда със смесено предназначение в същия имот.

За осъществяване на ел. захранването е необходимо да се монтират 3 броя нови електромерни табла: Главно „А“ - Секция 1-ТЕПО 33МЧ; Главно „А“-Секция 2 - ТЕПО 26МЗТЧ; Главно „Б“ - ТЕПО 42МЗТЧ. Електромерните табла ще се захранят с 3 броя кабели 1kV, от ТНН на ТП „572“ в ПИ № 07079.501.256.2 по КК на гр.Бургас. Кабелното трасе ще преминава през имоти:

- 07079.501.256 – за комплексно застрояване и ТП;
- 07079.501.296 – за второстепенна улица;
- 07079.501.442 – за високо застрояване.

Кабелите ще се полагат и изтеглят в изкопи 0,45/0,8 м и 0,4/0,8 м, непосредствено в земя под тротоарни настилки, при пресичане на улица в ПИ № 07079.501.296 ще се изтеглят в PVC тръби ф110мм, положени в изкоп 0,55/1,1 м.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо са разположени защитени зони **BG0000270 „Атанасовско езеро“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.), и **BG0000270 „Атанасовско езеро“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр 108/2008г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху горепоменатите защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомяваме, **че площта няма характеристика на пясъчни дюни.** Уведомяваме Ви, че цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет 3, п.к 388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

