



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2302 - (2) 19. 09. 2019
ГР. БУРГАС,

ДО
ЮМЕР СМАИЛ
АНИФЕ СМАИЛ

С. РУЕН
ОБЩИНА РУЕН

Относно: Инвестиционно предложение: „Демонтаж на проводници от стълб № 1 до стълб № 2 на извод от ВС Руен, с. Руен, община Руен и изграждане на нова подземна кабелна линия“, с възложители: Юмер Смаил и Анифе Смаил


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2302/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение: „Демонтаж на проводници от стълб № 1 до стълб № 2 на извод от ВС Руен, с. Руен, община Руен и изграждане на нова подземна кабелна линия“ **попада** в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда демонтаж на проводници от стълб № 1 до стълб № 2 на извод № 3 от В/С Руен, с. Руен и изграждане на нова подземна кабелна линия 1 kV тип NAY2Y 4x95mm² от съществуващ стълб № 1 до съществуващ стълб № 2 от ВЛ-НН, извод № 3 от ВС Руен пред УПИ V- 10 кв. 2А (стълб № 1) и на границата между УПИ I – 79, кв. 6 и УПИ II- 80, кв. 6 (стълб № 2) по плана на с. Руен, община Руен. Съществуващият захранващ кабел на извод № 3 от В/С Руен ще се муфира с новоизградената кабелна линия. Кабелът ще се положи в изкоп 0,8/0,4 м. Дължината на кабелното трасе ще бъде 35 м.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето **не попада** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитени зони /Натура 2000 места/, по смисъла



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com




на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0000393 «Екокоридор Камчия-Емине» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 661/2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000393 «Екокоридор Камчия-Емине» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

