



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2303 -12/
ГР. БУРГАС,

1.9. 09. 2019

ДО
ИБРАХИМ ОСМАН


С. РУЕН
ОБЩИНА РУЕН

Относно: Инвестиционно предложение: "Демонтаж на съществуващ стълб № 8, извод № 1 от ТП 2, с. Руен, демонтаж на проводници от стълб № 7 до стълб № 8, от стълб № 8 до стълб № 9, стълб № 8 до стълб № 8.1 на извод № 1 от ТП 2, с. Руен, община Руен, подмяна на стълб № 9 и изграждане на нова подземна кабелна линия 1 kV", с възложител: Ибрахим Осман

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2303/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение: "Демонтаж на съществуващ стълб № 8, извод № 1 от ТП 2, с. Руен, демонтаж на проводници от стълб № 7 до стълб № 8, от стълб № 8 до стълб № 9, стълб № 8 до стълб № 8.1 на извод № 1 от ТП 2, с. Руен, община Руен, подмяна на стълб № 9 и изграждане на нова подземна кабелна линия 1 kV" попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда демонтаж на съществуващ стълб № 8, извод № 1 от ТП 2, с. Руен, демонтаж на проводници от стълб № 7 до стълб № 8, от стълб № 8 до стълб № 9, стълб № 8 до стълб № 8.1 на извод № 1 от ТП 2, с. Руен, община Руен и подмяна на стълб № 9 от тип НВ с нов тип КЦ. Предвижда се пред УПИ IV – 329, кв. 15, да се монтира ново КРШ и електромерно табло на фундамент, в което ще се премести електромера за УПИ. Захранването на таблото ще става от новото КРШ посредством нова кабелна линия 1 kV тип NYU 4x10mm². Също така ще се изгради нова подземна кабелна линия 1 kV тип NAY2Y 4x95mm² от стълб № 7 до новото КРШ от КРШ до съществуващия стълб № 9 и № 8.1 от ВЛ-НН, извод №1 от ТП2, с. Руен пред УПИ II – 330, кв.15 и УПИ V-328, кв.15 по плана на с. Руен, община Руен. Кабелът ще се укрепи механично по стълба посредством метална защитна тръба с височина 3м. В мястото на присъединяване на кабела към въздушната мрежа е предвидено да се монтира крайна муфа. На границата на УПИ XI-341 и УПИ XI -339, кв.16 ще се монтира помощен стоманен тръбен стълб. До помощния стълб ще се монтира нова ЕТ тип ТЕПО ЗМЧ Б+, в което ще се преместят електромерите и захранващите отклонения за УПИ III – 338, кв. 14, УПИ XI-341 и УПИ XI -339,



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



кв.16. Захранването на ЕТ ще стане от новото КРШ посредством нова подземна кабелна линия 1 kV тип NYU 4x10mm².

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Имотите и трасето **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и **не попадат** в границите на защитени зони /Натура 2000 места/, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0000393 «Екокоридор Камчия-Емине» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 661/2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху горепосочената най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

