



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

изх. № ПД-2316
ГР. БУРГАС,

- (1)

19. 09. 2019

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ
УЛ. „СОЛНА“ №1
ГР. ПОМОРИЕ

Относно: инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на приемник на електрическа енергия, тип помпа за поливане, в УПИ IX-181, кв. 5 по плана на с. Страниц, Община Поморие“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2316/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на приемник на електрическа енергия, тип помпа за поливане, в УПИ IX-181, кв. 5 по плана на с. Страниц, Община Поморие“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда външно ел. захранване на приемник на електрическа енергия, тип помпа за поливане, в УПИ IX-181, кв. 5 по плана на с. Страниц, Община Поморие. За целта ще се монтират 6 броя нови стълбове - 4бр. тип НЦ 250/9.5; 1бр.тип КЦ 590/ 9.5 и 1бр., тип ЪЦ 835/ 9.5. На новите стълбове ще се окачат нови усукани, изолирани проводници със сечение 3x70 + 71.5мм². На всеки новомонтиран стълб ще бъде направена връзка между PEN проводника и заземителната клема на върха на стълба. Захранването на обекта ще се осъществи като от последния новомонтиран стълб № 1/ 6 от въздушна мрежа НН с нов кабел, тип NYY – J 4x10 REмм² ще се захрани ново електромерно табло, тип ТЕПО -1ТЧ, което ще се монтира на стълб № 1/ 6. Захранващият кабел ще се присъедини с 4бр. отклонителни клеми към новоизградената мрежа НН, тип AL 3x70 + 71.5мм². Дължината на новата въздушна линия е 183м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на приемник на електрическа енергия, тип помпа за поливане, в УПИ IX-181, кв. 5 по плана на с. Страниц, Община Поморие“ не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Имотът и трасето не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр.21/ 09.03.2007г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето и характера на предвиденото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

