



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2130 (3)
ГР. БУРГАС, 27. 09. 2019

ДО
„ПЕТРОЛМАГ“ ЕООД
УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА“
ГР. АЙТОС

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод от о.т.4 до о.т.3 на бивш стопански двор, гр. Айтос, Община Айтос“, с възложител: „ПЕТРОЛМАГ“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2130/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод от о.т.4 до о.т.3 на бивш стопански двор, гр. Айтос, Община Айтос“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е съгласувал с писмо изх. № ПД-2130/1/27.08.2019г. инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция - автоснабдителна станция от малък тип за съхранение и зареждане с дизелово гориво на автомобили в УПИ II, кв.2 по плана на гр.Айтос, община Айтос“ с възложител: „ПЕТРОЛМАГ“ ЕООД с което е определил, че посочените дейности, свързани с инвестиционното предложение не попадат в Приложения №1 и № 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на уличен водопровод от о.т.4 до о.т.3 на бивш стопански двор, гр. Айтос, Община Айтос. Целта е проектиране на уличен водопровод, от който ще се водоснабди УПИ II, кв.2 по плана на гр.Айтос и ще се осигурят необходимите водни количества за противопожарни нужди. Новият уличен водопровод да е с водовземане от съществуващ уличен водопровод ПЕВП ø125 на територията на бившия стопански двор. Диаметърът на водопровода ще е 80 мм. Трасето на новия водопровод ПЕВП ø90x5,4 PE 100 PN 10 ще започне в о.т.4 и ще завърши до УПИ II в кв.2 – о.т.3, като ще бъде разположен на отстояние 1м от южния бордюр. Дължината му ще бъде 80,00м. По трасето на водопровода между т.5 и т.6 е предвиден пожарен хидрант DN80-надземен. Захранването на пожарния хидрант е направено чрез отклонение от основния

водопровод с тръба ПЕВП Ф90. Хидрантът е подсигурен със спирателна арматура DN80 mm, с цел изключване на хидранта при нужда.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.


Имотът и трасето на водопровода **не попадат** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.)

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

