



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2532 - (1) 09.10. 2019  
ГР. БУРГАС,

ДО  
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД  
УЛ. „ФЕРДИНАНДОВА“ №5, ЕТ.5, СТАЯ 504  
ГР. БУРГАС

**Относно:** инвестиционно предложение „Изграждане на трафопост тип БКТП 2х800 kVA, 20/0.4kV в УПИ VIII, кв.33а /ПИ с идентификатор 58356.506.516 по КК/ по плана на гр. Приморско“, Подобект: „Кабелно ел.захранване 20 kV на нов БКТП в УПИ VIII, кв.33а /ПИ с идентификатор ПИ58356.506.516 по КК/ на гр.Приморско; Кабел СрН тип 20kV на съществуващи ТП „Трети март“ ( в ПИ 58356.506.502) и ТП „Център“ ( в ПИ 58356.506.307)“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2532/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на трафопост тип БКТП 2х800 kVA, 20/0.4kV в УПИ VIII, кв.33а /ПИ с идентификатор 58356.506.516 по КК/ по плана на гр. Приморско“, Подобект: „Кабелно ел.захранване 20 kV на нов БКТП в УПИ VIII, кв.33а /ПИ с идентификатор ПИ58356.506.516 по КК/ на гр.Приморско; Кабел СрН тип 20kV на съществуващи ТП „Трети март“ ( в ПИ 58356.506.502) и ТП „Център“ ( в ПИ 58356.506.307)“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на трафопост тип БКТП 2х800 kVA, 20/0.4kV в УПИ VIII, кв.33а /ПИ с идентификатор 58356.506.516 по КК/ по плана на гр. Приморско. Електрозахранването на новия трафопост ще се осъществи посредством полагане на два нови кабела 20 kV от съществуващи РУ 20kV на ТП „Трети март“ ( в ПИ 58356.506.502) и ТП „Център“ ( в ПИ 58356.506.307). Новопроектираните силови кабели в участъка от трасето през тротоар ще бъдат положени в изкоп 0,8/0,4м; в участъка през улично платно ще бъдат изтеглени в тръба Ø160мм в бетонов кожух с дебелина 20см, в изкоп 1,1/0,5м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в

границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ, бр.21/09.03.2007г.), изм. с РМС №660/01.11.2013г. (ДВ, бр.97/2013г.)


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ – Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на допълнението на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС**



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

