



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2520 - (1) 09.10.2019
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЮГ
Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“ М-СТ „КАПЧЕТО“
ГР. БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение: „Нов БКТП 2x800kVA в УПИ I, кв. 138; Нови кабели 20kV от БКТП „13Е“ до БКТП – нов; Нов кабел 1kV от ТНН на БКТП – нов до ново електромерно табло в УПИ V-1, кв. 138 по плана на ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2520/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение: „Нов БКТП 2x800kVA в УПИ I, кв. 138; Нови кабели 20kV от БКТП „13Е“ до БКТП – нов; Нов кабел 1kV от ТНН на БКТП – нов до ново електромерно табло в УПИ V-1, кв. 138 по плана на ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на нов БКТП 2x800kVA в УПИ I, кв. 138 по плана на ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас. Захранването на новия БКТП с кабел 20kV, ще се осъществи като се изтегли нов КСН от съществуващ БКТП „13Е“ до новомонтирания БКТП в УПИ I. Новопроектирания кабел КСН ще се положи в изкоп 0,8/0,4 м и 1,1/0,4 м, при пресичане на пътя ще се изтегли в PVC тръби. Дължината на кабелното трасе е 150 м. С инвестиционното предложение се предвижда и монтиране на ново електромерно табло в УПИ V-1, кв. 138 по плана на ж.к. „Меден Рудник“, за захранване на жилищна сграда в същия имот. За захранване на ЕТ ще се изтегли нов кабел 1kV от ТНН на БКТП – нов до ново електромерно табло. Новопроектирания кабел ще се положи в изкоп 0,8/0,4 м. Дължината на кабелното трасе е 100 м.


Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205; Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@uhacs.bg

www.riosvbs.com



Имотите и кабелните трасета не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони /Натура 2000 места/ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.) и защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/2012 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 23/2012 г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе, най-близо разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че площта няма характеристика на пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

