



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2746 - (11) 04. 11. 2019
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПРИМОРСКО

УЛ. „АЛБАТРОС“ №2

ГР. ПРИМОРСКО

Относно: инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на обект „Вилна сграда А и Б“ в поземлен имот 44094.1.693, местност „Тарфа“ по КК на с. Лозенец, Община Царево; Кабелна линия 1кV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф (КРШ), монтиран между ПИ 44094.1.43 и ПИ 44094.1.44 до ново електромерно табло (ЕТ) на уличната регулация пред ПИ 44094.1.693”, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2746/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на обект „Вилна сграда А и Б“ в поземлен имот 44094.1.693, местност „Тарфа“ по КК на с. Лозенец, Община Царево; Кабелна линия 1кV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф (КРШ), монтиран между ПИ 44094.1.43 и ПИ 44094.1.44 до ново електромерно табло (ЕТ) на уличната регулация пред ПИ 44094.1.693” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда външно ел. захранване на обект „Вилна сграда А и Б“ в поземлен имот 44094.1.693, местност „Тарфа“ по КК на с. Лозенец, Община Царево; Кабелна линия 1кV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф (КРШ), монтиран между ПИ 44094.1.43 и ПИ 44094.1.44 до ново електромерно табло (ЕТ) на уличната регулация пред ПИ 44094.1.693. На уличната регулация на ПИ 44094.1.693 ще се монтира ново ЕТ, стандартно тип ТЕПО за два монофазни електромера, за монтаж на фундамент. Съществуващ КРШ, монтиран пред ПИ 44094.1.43 и ПИ 44094.1.44, ще бъде демонтиран и на негово място ще се монтира нов КРШ, тип F5. От новия КРШ до новото ЕТ ще се положи нов кабел 0,4кV под тротоари в изкоп с размери 0,8/0,4 и изтеглян под пътищата в PVC тръба Ø160 в бетонов кожух, изкоп 1,1/0,4м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на обект „Вилна сграда А и Б“ в поземлен имот 44094.1.693, местност „Тарфа“ по КК на с. Лозенец, Община Царево; Кабелна линия 1кV от съществуващ кабелен разпределителен шкаф (КРШ), монтиран между ПИ 44094.1.43 и ПИ 44094.1.44 до ново електромерно табло (ЕТ) на уличната регулация

пред ПИ 44094.1.693” **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена акваториалната граница на защитена зона BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ, бр.21/ 09.03.2007г.), изм. с РМС №660/01.11.2013г. (ДВ, бр.97/2013г.)



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ – Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на допълнението на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ/Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

