



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2747 - (1) 05. 11. 2019  
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПРИМОРСКО

УЛ. „АЛБАТРОС“ № 2

ГР. ПРИМОРСКО

**Относно:** Инвестиционно предложение: „Външно ел. захранване на „Вилна сграда“ в ПИ с идентификатор 44094.1.1229 по КК, м. «Тарфа», с. Лозенец, общ. Царево; Кабелна линия 1 kV от табло ниско напрежение (ТНН) на ТП «Тарфа 3» с идентификатор 44094.501.454.1 до нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ) монтиран пред ПИ с идентификатор 44094.501.454 и от нов КРШ до ново електромерно табло (ЕТ) на улична регулация пред ПИ с идентификатор 44094.1.1229 по КК, с. Лозенец, общ. Царево”, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2747/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на „Вилна сграда“ в ПИ с идентификатор 44094.1.1229 по КК, м. «Тарфа», с. Лозенец, общ. Царево; Кабелна линия 1 kV от табло ниско напрежение (ТНН) на ТП «Тарфа 3» с идентификатор 44094.501.454.1 до нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ) монтиран пред ПИ с идентификатор 44094.501.454 и от нов КРШ до ново електромерно табло (ЕТ) на улична регулация пред ПИ с идентификатор 44094.1.1229 по КК, с. Лозенец, общ. Царево” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с извършване на дейности по външно ел. захранване на „Вилна сграда“ в ПИ с идентификатор 44094.1.1229 по КК, м. «Тарфа», с. Лозенец, общ. Царево. На уличната регулация на ПИ с идентификатор 44094.1.1229 ще бъде монтирано ново електромерно табло, нестандартно за 1TE+Ч за монтаж на фундамент. Пред ПИ с идентификатор 44094.501.454.1 ще бъде монтиран нов КРШ, който ще бъде захранен от ТНН на съществуващия трафопост ТП «Тарфа 3» с кабел NAY2Y 4x185 кв. мм. От новия КРШ до новото ЕТ ще се положи нова кабелна линия. Кабелите ще се положат под тротоари в изкоп 0,8/0,4 м и при пресичане на уличните платна изтеглен под пътищата в PVC тръба ф160 в бетонов кожух, в изкоп 1,1/0,4 м.


Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и №2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотите и трасето **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най – близо е разположена акваториалната граница на защитена зона **BG0001001 "Ропотамо"** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/02.03.2007 г., (ДВ., бр.21/2007 г), Изм. с Решение на МС № 660 от 1.11.2013г. ( ДВ., бр. 97/2013 г.)


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху горепоменатата защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомяваме, **че площта няма характеристика на пясъчни дюни.** Уведомяваме Ви, че цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС**



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

