



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2749 - (1)  
ГР. БУРГАС,

05. 11. 2019

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПРИМОРСКО

УЛ. „АЛБАТРОС“ № 2

ГР. ПРИМОРСКО

**Относно:** Инвестиционно предложение: “Външно ел. захранване на обект “Жилищна сграда” в ПИ с идентификатор 48619.505.659 по КК на гр. Царево, общ. Царево; Кабелна линия 1 kV от табло ниско напрежение (ТНН) на ТП «Ореха» с идентификатор 48619.505.445.1 до нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ) монтиран до ТП «Ореха» и от нов КРШ до ново електромерно табло (ЕТ) на улична регулация пред ПИ с идентификатор 48619.505.659 по КК”, с възложител: „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2749/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Външно ел. захранване на обект “Жилищна сграда” в ПИ с идентификатор 48619.505.659 по КК на гр. Царево, общ. Царево; Кабелна линия 1 kV от табло ниско напрежение (ТНН) на ТП «Ореха» с идентификатор 48619.505.445.1 до нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ) монтиран до ТП «Ореха» и от нов КРШ до ново електромерно табло (ЕТ) на улична регулация пред ПИ с идентификатор 48619.505.659 по КК” **попада** в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с извършване на дейности по външно ел. захранване на обект “Жилищна сграда” в ПИ с идентификатор 48619.505.659 по КК на гр. Царево, общ. Царево. На уличната регулация на ПИ с идентификатор 48619.505.659 ще бъде монтирано ново електромерно табло, нестандартно за 14ME+Ч за монтаж на фундамент. В ПИ с идентификатор 48619.505.445 ще бъде монтиран нов КРШ, тип F4, които ще бъде захранен от ТНН на съществуващия трафопост ТП «Ореха» с кабел NAY2Y 4x185 кв. мм. От новия КРШ до новото ЕТ ще се положи нов кабел NAY2Y 4x185 кв. мм. Кабелът ще се положи под тротоари в изкоп 0,8/0,4 м и при пресичане на уличните платна изтеглен под пътищата в PVC тръба ф160 в бетонов кожух, в изкоп 1,1/0,4 м.


Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205; Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)



околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотите и трасето не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най – близо е разположена защитена зона BG0000208 „Босна“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с РМС №661/16.10.2007г. (ДВ, бр. 85/2007г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите и характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху горепоменатата защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомяваме, че площта няма характеристика на пясъчни дюни. Уведомяваме Ви, че цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

