



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2832(1)
ГР. БУРГАС, 08.11.2019

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ
УЛ. „АЛЕКСИ НЕЙЧЕВ“ № 12
ГР. КАРНОБАТ

Относно: Инвестиционно предложение: „Изграждане на нов КРЩ пред УПИ XI-57, кв. 4, с. Руен, общ. Руен; Електрозахранване на новото КРЩ чрез разкъсване на кабел 1 kV от ТП «Руен 2»; Кабелна линия 1 kV от новия КРЩ до ново електромерно табло пред УПИ VIII - общ. кв. 17, с. Руен, Община Руен“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2832/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на нов КРЩ пред УПИ XI-57, кв. 4, с. Руен, общ. Руен; Електрозахранване на новото КРЩ чрез разкъсване на кабел 1 kV от ТП «Руен 2»; Кабелна линия 1 kV от новия КРЩ до ново електромерно табло пред УПИ VIII - общ. кв. 17, с. Руен, Община Руен“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с електрозахранване на обект „Център за спешна медицинска помощ“, находящ се в УПИ VIII - общ. кв. 17, с. Руен, Община Руен. За целта пред имота ще се монтира ново електромерно табло, което ще се захрани чрез полагане на кабелна линия 1 kV от нов КРЩ, монтиран пред УПИ XI-57, кв. 4, с. Руен, общ. Руен до новото електромерно табло. Новият КРЩ, монтиран пред УПИ XI-57, кв. 4 ще се захрани чрез разкъсване на съществуващ кабел 1 kV от ТП «Руен 2». Кабелът ще се положи в изкоп 0,8/0,4 м. Дължината на кабелното трасе ще бъде 46 м.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите и трасето не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони /Натура 2000 места/, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG 0000393 «Екокоридор Камчия-Емине» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 661/2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.).



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com




Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG 0000393 „Екокоридор Камчия-Емине“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че препенката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

