



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2856 - 11
ГР. БУРГАС,

11. 11. 2019

ДО

**„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЮГ
М-СТ „КАПЧЕТО“, Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“
ГР. БУРГАС**

Относно: Инвестиционно предложение: „Кабел 1kV от ТП-2 Г. Езерово, с идентификатор 07079.828.166 до ново ел. табло на улична регулация пред УПИ V-22, кв. 8, /ПИ с идентификатор 07079.829.22/, кв. "Г. Езерово", гр. Бургас, общ. Бургас - за захранване на обект: ОУ "Васил Левски", с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2856/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабел 1kV от ТП-2 Г. Езерово, с идентификатор 07079.828.166 до ново ел. табло на улична регулация пред УПИ V-22, кв. 8, /ПИ с идентификатор 07079.829.22/, кв. "Г. Езерово", гр. Бургас, общ. Бургас - за захранване на обект: ОУ "Васил Левски" попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда изтегляне на кабел 1kV от ТНН на ТП-2 Г. Езерово, с идентификатор 07079.828.166 до ново електромерно табло, тип ТЕПО 1ГЧ-ТТ (Б+) монтирано на уличната регулация пред УПИ V-22, кв. 8, /ПИ с идентификатор 07079.829.22/, кв. "Г. Езерово", гр. Бургас, общ. Бургас за захранване на обект ОУ "Васил Левски. Новопроектирания кабел ще бъде положен в изкоп 0,8/0,4 м, а при пресичане на улицата ще бъде изтеглен в PVC тръба. Дължината на кабелното трасе ще бъде 295 м.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите и трасето, не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони /Натура 2000 места/, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени защитени зони BG0000273 "Бургаско езеро" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и BG0000273 "Бургаско езеро" за



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com




опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе, най-близо разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените. /

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

